



URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY

Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

tel. (+48 74) 856 28 70-5, fax. (+48 74) 856 87 21

e-mail: inwestycje@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA

P- 78/VIII/24

WPI.7013.2.2024.AW

/21

Świdnica, dn. 14.08.2024 r.

- Wszyscy Wykonawcy -

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 17



Kościół pw. Św. Stanisława
i Św. Wacława
Katedra Diecezji Świdnickiej

Dotyczy: postępowania nr P-78/VIII/24 o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6”



Kościół Pokoju pw. Św. Trójcy
Wpisany na listę UNESCO

Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), udziela się odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1.:

W udostępnionych przedmiarach wymienione są centrale oddymiania (UCS). Natomiast na rzutach oraz w opisie technicznym nie ma wzmianki na temat systemów oddymiania i UCS. W schemacie SSP sterowania klapami ppoż przewidziano z poziomu EKS. Prosimy o określenie czy obiekt ma zostać wyposażony w systemy oddymiania (jeśli tak to prosimy o rysunki) oraz przez jakie urządzenia odbywać się ma sterowanie klapami ppoż (poprzez UCS czy EKS)?

Odpowiedź:

W budynku A przewidziano centralę sterowaną z modułu sterującego oraz zasilacz dla sterowania klapami pożarowymi w kanałach wentylacyjnych (jako rozwiązanie uniwersalne).

W zależności od zastosowanego systemu napędu klap ppoż. i typu CSP należy dobrać sposób zasilania i sterowania klapami (klapy nie mogą wymagać otwierania ręcznego). Przewidziano system oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej w budynku C. Centralę sterowania COD należy dobrać w zależności od oferowanego systemu SSP w budynku C.



Rynek
Wieża ratuszowa



Kamienica „Pod Bykami”

Otwierane automatycznie są: okno oddymiające i drzwi napowietrzające) - ekspertyza ppoż. dla obu budynków.

Pytanie nr 2.:

W dokumentacji zawarto dwukrotnie rysunek IE-13, a brakuje IE-14. Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź:

Do postępowania dołączono brakujący rysunek.


Pytanie nr 3.:

W opisie technicznym b. elektrycznej mowa jest o systemie przyzywowym (strona 5, rozdział 12). Nie ma tego systemu naniesionego na rzucie. W SWZ również nie ma punktu, który wskazywałby konieczność wykonania takiego systemu. Prosimy o określenie czy wykonanie systemu przyzywowego wchodzi w zakres przetargu. Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie projektu.

Odpowiedź:

Wykonanie systemu przyzywowego nie jest w zakresie postępowania przetargowego.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Joanna Salus