



Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

W-1.43.2.15.2025. 2... SB
Dot. 018/25

Warszawa, dnia 28.02.2025 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw>

dotyczy postępowania na:

**Remont drogi wojewódzkiej nr 581 od km 2+250 do km 4+800 na odcinku Gostynin – Kozice
– nr postępowania 018/25**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

Pytanie 5

Prosimy o wskazanie materiału z jakiego mają być wykonane przepusty z tworzyw sztucznych. Brak informacji w SST.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż na przepusty należy stosować rury dwuścienne PP o sztywności obwodowej DN SN8.

Pytanie 6

W poz. 50 przedmiaru robót do wykonania są przepusty z rur stalowych. Prosimy o informację z jakich rur mają być wykonane przepusty oraz prosimy o zamieszczenie SST na wykonanie przepustów z rur stalowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że na przepusty z rur stalowych należy stosować rury stalowe fi 300 mm grubościenne. Jednocześnie zamawiający dołącza SST na wykonanie przepustów z rur stalowych.

Opublikowane odpowiedzi są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

Załącznik nr 1 - SST na wykonanie przepustów z rur stalowych.

Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Grzegorz Obłokowski

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie | ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel. (22) 244 90 00 do 12 | dyrekcja@mzdw.pl | www.mzdw.pl