



W-1.43.2.8.2025.2... AK
Dot. 010/25

Warszawa, 25.02.2025 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw>

dotyczy postępowania na:

Remont drogi wojewódzkiej nr 617

od km 2+650 (2+650) do km 8+553 (8+556); od km 19+565 (19+570) do km 20+521 (20+529); od km 23+258 (23+262) do km 23+990 (23+994) – nr postępowania 010/25

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 4 oraz ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

W związku z brakiem dokumentacji projektowej, oraz rozliczenia w formie ryczałtu, prosimy o potwierdzenie, iż przedstawiony przez Zamawiającego przedmiar robót jest kompletny i zawiera wszelkie niezbędne roboty (zarówno przedmiotowe jak i ilościowe) pozwalające na kompleksowe wykonanie prac przez Wykonawcę, a wszelkie braki przedmiarowe nie będą obciążały Wykonawcy, a będą stanowiły podstawę do robót dodatkowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje żadnych robót ponad wymienione w przedmiarze.

Pytanie 2

W dokumentacji przetargowej stwierdzaliśmy niespójność w zakresie uziarnienia dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą. W przedmiarze robót wskazano do zastosowania mieszankę AC 22 W PMB 25/55-60, KR 3-4 natomiast w SST D-05.03.05b w pkt. 1.1 podano mieszankę AC 16 W PMB 25/55-60, KR 3-4. Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować mieszankę AC 22 W PMB 25/55-60, KR 3-4 jak wskazano w przedmiarze robót.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wyszczególniona w przedmiarze robót mieszanka jest prawidłowa.

Opublikowane odpowiedzi są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

Sprawę prowadzi: Agata Krajewska

Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Grzegorz Obłokowski

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie | ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel. (22) 244 90 00 do 12 | dyrekcja@mzdw.pl | www.mzdw.pl