

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest naprawa trzech pomp marki Grundfos znajdujących się w budynku Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul. Jasnej 6 w Warszawie zgodnie z oznaczeniem pomp oraz zakresem czynności i materiałów wskazanych poniżej.

1. Naprawa lewej głowicy pompy TPED 65-190/2-S A-F-A GQQE 2,2 kW obejmująca:
  - a) Uszczelnienie wału TP/NB/NK GQQE 28 mm;
  - b) O-ring EPDM 171.04x3.53;
  - c) Zestaw łożysk MG 90 6205/6305;
  - d) Wymianę łożysk i uszczelnienia w pompie TP(E) o mocy silnika do 5.5 kW.
  
2. Naprawa pompy TPED 80-2100/2-S A-F-A GQQE 4,0 kW obejmująca:
  - a) Uszczelnienie wału TP/NB/NK GQQE 28 mm;
  - b) O-ring EPDM 171.04x3.53;
  - c) Wymianę uszczelnienia w pompie typu TP(E) z silnikiem o mocy do 5.5 kW.
  
3. Naprawa pompy TPED 100-200/2 A-F-A GQQE 5,5 kW obejmująca:
  - a) Uszczelnienie wału TP/NB/NK GQQE 28 mm;
  - b) O-ring EPDM 171.04x3.53;
  - c) Zestaw łożysk MG 132 6206/6308;
  - d) Wymianę łożysk i uszczelnienia w pompie TP(E) o mocy silnika do 5.5 kW.

Czynności określone powyżej będą wykonane przez autoryzowany serwis.

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie zgodnym z ofertą.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 24 m-cy.