

Zadanie: Wymiana detektorów GAZEX [6 szt.] – wraz z wykonaniem przeglądu całościowego systemów GAZEX w budynku przy ul. Podchorążych 1 w Elblągu.

Zestawienie i lokalizacja urządzeń Gazex w budynku nr 1, ul. Podchorążych 1 w Elblągu

Zestawienie detektorów i sensorów Gazex				
Lp.	Detektor / numer	Sensor / typ	Lokalizacja	Uwagi
1	DG-61.EN	MS-61.EG	0,17	Sprawny
2	DG-61.EN	MS-61.EG	2	Sprawny
3	DG-61.EN / b.d	MS-61.EG	3	Niesprawny
4	DG-61.EN	MS-61.EG	5	Sprawny
5	DG-61.EN	MS-61.EG	6	Sprawny
6	DG-61.EN	MS-61.EG	9	Sprawny
7	DG-61.EN	MS-61.EG	13	Sprawny
8	DG-61.EN	MS-61.EG	21	Sprawny
9	DG-61.EN / 23874534/18	MS-61.EG	22	Niesprawny
10	DG-61.EN	MS-61.EG	23	Sprawny
11	DG-61.EN	MS-61.EG	24	Sprawny
12	DG-61.EN	MS-61.EG	26	Sprawny
13	DG-61.EN	MS-61.EG	40	Sprawny
14	DG-61.EN	MS-61.EG	42	Sprawny
15	DG-61.EN	MS-61.EG	43	Sprawny
16	DG-61.EN	MS-61.EG	46	Sprawny
17	DG-61.EN	MS-61.EG	88	Sprawny
18	DG-61.EN	MS-61.EG	89	Sprawny
19	DG-61.EN	MS-61.EG	90	Sprawny
20	DG-61.EN	MS-61.EG	91	Sprawny
21	DG-61.EN	MS-61.EG	92	Sprawny
22	DG-61.EN	MS-61.EG	94	Sprawny
23	DG-61.EN	MS-61.EG	107	Sprawny
24	DG-61.EN	MS-61.EG	108	Sprawny
25	DG-61.EN	MS-61.EG	109	Sprawny
26	DG-61.EN	MS-61.EG	110	Sprawny
27	DG-61.EN	MS-61.EG	111	Sprawny
28	DG-61.EN / 23830424/18	MS-61.EG	112	Niesprawny
29	DG-61.EN	MS-61.EG	113	Sprawny
30	DG-61.EN	MS-61.EG	116	Sprawny
31	DG-61.EN	MS-61.EG	119	Sprawny

32	DG-61.EN	MS-61.EG	120	Sprawny
33	DG-61.EN	MS-61.EG	122	Sprawny
34	DG-61.EN	MS-61.EG	123	Sprawny
35	DG-61.EN	MS-61.EG	134	Sprawny
36	DG-61.EN	MS-61.EG	135	Sprawny
37	DG-61.EN	MS-61.EG	136	Sprawny
38	DG-61.EN	MS-61.EG	138	Sprawny
39	DG-61.EN	MS-61.EG	140	Sprawny
40	DG-61.EN	MS-61.EG	141	Sprawny
41	DG-61.EN	MS-61.EG	142	Sprawny
42	DG-61.EN	MS-61.EG	147	Sprawny
43	DG-61.EN	MS-61.EG	167	Sprawny
44	DG-61.EN	MS-61.EG	169	Sprawny
45	DG-61.EN	MS-61.EG	170	Sprawny
46	DG-61.EN	MS-61.EG	176	Sprawny
47	DG-61.EN	MS-61.EG	178	Sprawny
48	DG-61.EN	MS-61.EG	179	Sprawny
49	DG-61.EN	MS-61.EG	180/181	Sprawny
50	DG-61.EN	MS-61.EG	184	Sprawny
51	DG-61.EN	MS-61.EG	185	Sprawny
52	DG-61.EN / b.d	MS-61.EG	186	Niesprawny
53	DG-61.EN	MS-61.EG	219	Sprawny
54	DG-61.EN	MS-61.EG	224	Sprawny
55	DG-61.EN	MS-61.EG	225	Sprawny
56	DG-61.EN / 23830509/18	MS-61.EG	226	Niesprawny
57	DG-61.EN	MS-61.EG	227	Sprawny
58	DG-61.EN	MS-61.EG	228	Sprawny
59	DG-61.EN	MS-61.EG	237	Sprawny
60	DG-61.EN	MS-61.EG	238	Sprawny
61	DG-61.EN	MS-61.EG	239	Sprawny
62	DG-61.EN	MS-61.EG	241	Sprawny
63	DG-61.EN	MS-61.EG	242	Sprawny
64	DG-61.EN	MS-61.EG	243	Sprawny
65	DG-61.EN	MS-61.EG	244	Sprawny
66	DG-61.EN	MS-61.EG	245	Sprawny
67	DG-61.EN	MS-61.EG	246	Sprawny
68	DG-61.EN	MS-61.EG	248	Sprawny
69	DG-61.EN	MS-61.EG	249	Sprawny
70	DG-61.EN	MS-61.EG	269	Sprawny
71	DG-61.EN	MS-61.EG	273	Sprawny
72	DG-61.EN	MS-61.EG	274	Sprawny
73	DG-61.EN	MS-61.EG	275	Sprawny
74	DG-61.EN / 23484115/17	MS-61.EG	276	Niesprawny
75	DG-61.EN	MS-61.EG	284	Sprawny
76	DG-61.EN	MS-61.EG	287	Sprawny

Zestawienie pozostałych urządzeń Gazex

Typ modułu alarmowego	Numer pomieszczenia	Rozmieszczenie detektorów w pomieszczeniach	Centrala obsługująca
ROZBUDOWA			
MD 4	230	224; 225; 226; 227; 228	C6
MD 8	232	269; 273; 274; 275; 276	C7
MD 8	235	237; 238; 239; 241; 242; 243	C7
MD 2	262	244	C7
MD 4	260	245; 246; 248; 249	C9
MD 2	157	142; 147	C9
MD 2	127	167	C9
MD 2	127	169; 170	C7
MD 4	129	138; 140; 141	C7
MD 4	132	134; 135; 136	C7
MD 2	38	40; 42	C1
MD 2	60	46	C9
MD 2	050	043	C3
PRZEBUDOWA			
MD 2	11	016	C12
MD 2	97	6; 9	C16
MD 8	97	2; 3; 5; 94; 95; 96	C15
MD 8	96	88; 89; 90	C13
MD 2	85	13	C13
MD 8	19	21; 22; 23; 24; 26	C13
MD 4	190	184; 185; 186; 287	C15
MD 8	118	120; 122; 123; 219	C13
MD 2	116	116; 119	C14
MD 8	116	109; 110; 111; 112; 113; 284	C16
MD 8	117	107; 108; 176; 178; 179; 181	C16