

Wałcz, dn. 03.07.2024 r.

Starosta Wałęcki  
ul. D. browskiego 17  
78-600 Wałcz

Znak sprawy: GK.6630.67.2024

ODPIS  
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ  
zakończzonej w dniu 03.07.2024 r.  
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art.7d pkt 2 oraz 28b, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z późn. zm.)

Przedmiot narady:	Przebudowa drogi w zakresie rozbudowy o wietlenia drogowego
Lokalizacja:	Wałcz - Miasto Obr. b: M.Wałcz, ul. Andersa, DW nr 178, dz.: 5204/4, 5345
Wnioskodawca:	BOROWA PATRYCJA ul. wi. tokrzyska 25/221, 80-180 Gdańsk
Inwestor:	GMINA MIEJSKA W WAŁCZU pl. Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz
Projektant:	PATRYCJA BOROWA Inne upr.: budowlane: POM/0270/PWBE/19
Przewodniczący:	Anna Kucharczyk - starszy geodeta, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	24.06.2024 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczącego:

- Inwestor zobowiązany jest do bezwzględnego zastosowania wszystkich uwag zgłoszonych przez poszczególne branże, zawartych w protokole i na załącznikach do protokołu.
- Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji stałych znaków stabilizowanej osnowy geodezyjnej i punktów granicznych, i ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenie, usunięcie lub przemieszczenie.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 343.334-1177.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1		Stanowisko pozytywne	Piotr Dziubczyński

Dokument wygenerował(a): Anna Kucharczyk, dn. 03-07-2024 14:11:01

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań Rejon Dystrybucji Wałcz, ul. Bydgoska 122, 78-600 Wałcz. elektroniczny	Bez uwag.	
2	NETIA S.A. Warszawa, Netia S.A. Dział Utrzymania Usług, ul. Cieszkowskiego 18, 62-020 Swarzędz, tel. 22 352 65 92, fax. 22 352 66 50 elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
3	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie. elektroniczny	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>Uzgadniam w zakresie sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia, z uwagami :</p> <p>1. Przed przystąpieniem do prac, prace zgłosić do Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, Gazownia w Szczecinku, ul. Polna 54, 78-400 Szczecinek lub elektronicznie na adres : gazownia.szczecinek@psgaz.pl.</p> <p>2. W miejscach zbliżeń z gazociągami zachować normatywną odległość (Dz.U. 2013 poz. 640 z późniejszymi zmianami).</p> <p>3. Szczególnie uważać na skrzyżowania z sieciami gazowymi, stosując odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem.</p> <p>4. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać próbne przekopy celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociągów.</p> <p>5. Roboty ziemne w strefie kontrolowanej sieci gazowej należy wykonać ściśle bez użycia sprzętu mechanicznego.</p> <p>6. Po zakończeniu prac, przed zasypaniem miejsca skrzyżowania z sieciami gazowymi, zgłosić do odbioru do Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, Gazownia w Szczecinku, ul. Polna 54, 78-400 Szczecinek lub elektronicznie na adres : gazownia.szczecinek@psgaz.pl.</p>	Bogdan Baculewski
4	Urząd Miasta Wałcz elektroniczny	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>Pozytywnie bez uwag</p>	Janusz Zaremba
5	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
6	Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Wałczu elektroniczny	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>Bez uwag.</p>	Justyna Widawska
7	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wałczu elektroniczny	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>- Opiniuje pozytywnie trasę projektowanej przebudowy oświetlenia drogowego.</p> <p>- Roboty na 7 dni przed rozpoczęciem zgłosić w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu.</p> <p>- W pobliżu miejsc kolizji i zbliżeń z urządzeniami wod.-kan. prace ziemne wykonać ściśle.</p> <p>- Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami wod.-kan. zachować dopuszczalne odległości, wzajemne zgodnie z obowiązującymi przepisami.</p> <p>- Podczas prac w pobliżu urządzeń wod.-kan. zachować szczególnie ostrożność.</p>	Monika Kubaszewska
8	ASTA-NET S.A., ul. Podgórna 10, 64-920 Piła	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>Projekt uzgodniono bez uwag.</p>	Tadeusz Siwiec

Dokument wygenerował(a): Anna Kucharczyk, dn. 03-07-2024 14:11:01

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	elektroniczny		
9	ENEA O wietlenie sp. z o.o. ul. Ku Słocu 34, 71-080 Szczecin Rejon O wietleniowy Piła elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
10	ORANGE POLSKA Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
Wnioskodawca			BOROWA PATRYCJA

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z upoważnienia Starosty Wałeckiego  
Anna Kucharczyk - starszy geodeta, Wydział  
Geodezji, Kartografii i Katastru

.....  
Podpis przewodniczącego narady

#### POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności ci zarządzający terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania czy też projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).