

DKW.2232.101.2024.AS

Czarne, dn. 12.08.2024 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023., poz. 1605), w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 (wariant I - bez negocjacji) na:
„Przebudowa pawilonu penitencjarnego L w Zakładzie Karnym w Czarnem”

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ Z DNIA 12.08.2024 r.

Działając zgodnie z treścią art. 284 ust. 2. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023., poz. 1605) poniżej udostępniam wraz z odpowiedziami zapytania złożone do wyjaśnienia treści SWZ:

Pytanie nr 1:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o informację jaki jest zastosowany producent dla instalacji niskoprądowych. Wg dokumentacji mamy zastosować tego samego producenta dla:

- CCTV
- LAN
- komunikacja (intercom DSP).

Odpowiedź nr 1:

Jeżeli chodzi o okablowanie strukturalne to obecnie w remontowanym obiekcie - Pawilon L jest zastosowane okablowanie Multimedia Connect - MMC dla CCTV i LAN Kat 6A, dla intercom Kat 6.

Jeżeli chodzi o systemy to:

- CCTV zbudowane jest w oparciu o system VDG Sense, serwery VDG, kamery Hanwha wisenet, switchy, Cisco zarządzalne.
- LAN zbudowany jest w oparciu o okablowanie strukturalne Multimedia Connect - MMC, switchy Cisco Catalyst.
- Komunikacja intercom zbudowana jest w oparciu o system Command - serwery GE800, panele analogowe.
- System kontroli dostępu zbudowany jest w oparciu o system IProtect, czytniki cryptocard.

Dyrektor

Zakładu Karnego w Czarnem