

RI.271.14.2024

Przemęt, dnia 24.07.2024 r.

**DO WSZYSTKICH
UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA**

Dotyczy: postępowanie na zadanie „Budowa parku kamperowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osłonin”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 2

W związku ze złożonym zapytaniem o wyjaśnienie treści SWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa parku kamperowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osłonin” Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający uzna za wystarczające spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, wykonanie w okresie ostatnich 5 lat jednego zamówienia polegającego na budowie/przebudowie/zagospodarowaniu obiektu użyteczności publicznej obejmującej swoim zakresem łącznie branże: drogową, sanitarną i elektryczną wraz z budową min. jednego pomostu o całkowitej wartości zadania na kwotę 1 920 000 zł Brutto.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu.

Pytanie nr 2

Zgodnie z Projektem Technicznym oraz rysunkami pale stalowe stanowiące konstrukcję pomostu wędkarskiego mają średnicę 250 mm. W przedmiarze widnieje natomiast zapis o treści "W bijanie pali stalowych śr. 356 mm...". Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku przystani do cumowania. W projekcie Technicznym, oraz rysunkach wpisano pale o śr. 250/200 mm, w przedmiarze 356 mm. Prośba o doprecyzowanie jaką średnicę oraz jakiej grubości ścianki projektuje się dla pali pomostu wędkarskiego oraz przystani.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że wartości podane w projekcie są wiążące. W załączeniu do niniejszych wyjaśnień skorygowany przedmiar.

Grubość ścianki pała zostanie dobrana na podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez wykonawcę zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej branży konstrukcyjnej.

Z poważaniem
z up. WÓJTA
/-/ Waldemar Kalitka
ZASTĘPCA WÓJTA

Informacja o sposobie wysyłki:

Komunikat publiczny za pośrednictwem platformy zakupowej

Przygotowała:

Joanna Skrzypczak

Tel. 65 615 69 54 Pok. Nr 18

Godziny pracy Urzędu:

• *Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:30*

Dyżury wójta: *Środa 14:00 – 16:00*

/po wcześniejszym uzgodnieniu terminu/

Numer konta Gminy Przemęt:

83 8669 0001 0042 0000 2000 0038

Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt

Gmina Przemęt – NIP 923-16-51-446

Gmina Przemęt - REGON 411050793