

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MKUO ProNatura ZO/15/25

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Nazwa zamówienia: **Czyszczenie hydrauliczne wymiennika powietrza pierwotnego i wtórnego w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy**
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Czyszczenie hydrauliczne (metodą ciśnieniową, z użyciem preparatów nieniszczących powłoki ochronnej rurek wymiennika, lub bez użycia jakichkolwiek preparatów) przestrzeni międzyrurkowej wymienników powietrza pierwotnego i wtórnego na obu liniach spalania odpadów.

Każdy wymiennik składa się z dwóch pakietów rurek wykonanych ze stali P265GH- - stal kotłowa o podwyższonej odporności temperaturowej i ciśnieniowej. Czyszczenie będzie się odbywać podczas postojów planowanych lub awaryjnych poszczególnych linii spalania, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego. Na przeprowadzone prace muszą zostać wydane przez Zamawiającego stosowne pozwolenia wynikające z wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w ZTPOK. Osad znajdujący się wewnątrz przestrzeni międzyrurkowej składa się głównie z kurzu i brudu pochodzącego z zapylenia.

W ramach umowy zawartej po przeprowadzeniu postępowania usługa będzie realizowana maksymalnie 10 razy.

Wykonawca przystąpi do realizacji prac w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga realizacji zarówno w dni powszednie jak również w dni ustawowo wolne od pracy.

3. Miejsce realizacji usługi: **Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przy ul. E. Petersona 22 w Bydgoszczy**
4. Termin realizacji zamówienia: **do 31.12.2025 r.**
5. Kryterium oceny ofert: **Cena 100 %**
6. Termin płatności: **do 14 dni** od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, Zamawiający wpłaci należność na numer rachunku Wykonawcy podany na fakturze.
7. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: **Michał Derengowski**

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem platformy zakupowej.

8. Ofertę prosimy złożyć do: **24.02.2025 r.** do godziny **23:59** na platformie zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w formie skanu podpisanego dokumentu.
9. Załączony projekt umowy (załącznik nr 2) podlega negocjacji przed terminem składania ofert.
10. Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu i odrzuca oferty złożone przez podmioty, do których zastosowanie znajduje przepis art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024r., poz. 500 ze zm.).
11. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić niniejsze zapytanie bez podania przyczyny, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania lub udzielenie i wykonanie zamówienia jest nieuzasadnione lub nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
12. Integralną część niniejszego zapytania stanowi Regulamin zamówień podprogowych, dostępny na stronie internetowej <https://www.pronatura.bydgoszcz.pl/zamowienia/regulaminy>

Zatwierdzono:

/-/ Konrad Mikołajski – Prezes Zarządu

/-/ Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarządu