

## **Dodatkowe wymagania**

W cenie oferty należy skalkulować „obieg płuczący do wzruszania osadów na dnie zbiornika stal nierdzewna (stal 1.4301) + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej (stal 1.4301) szt. 1 (wyłącznie obsługa z poziomu terenu) wraz z zasuwą z klinem gumowanym żeliwna DN 50, którego zamykanie i otwieranie jest wyprowadzone po otwarciu włazu w świetle jego otworu.

Przepompownia nieprzejezdna, wąż nierdzewny kopertowy stal 1.4301

Korpele dz.nr 3455/8

Lipowa Góra Zachodnia dz.nr 1/124

Rudka dz.nr 178

Sędańsk dz.nr 38/1

Szczyconek dz.nr 11/15

Szczyconek dz.nr 75/2

Przepompownia przejezdna, wąż żeliwny Ø 800 D400

Lipowa Góra Zachodnia dz.nr. 1/212

Nowe Gizewo dz.nr 21/6

Nowe Gizewo dz.nr 103/8

Nowe Gizewo dz.nr 106/1

Rudka dz.nr 54/13

Rudka dz.nr 116/9

W cenie oferty należy skalkulować układ ręcznego i automatycznego zasilania oświetlenia zewnętrznego wraz czujnikiem zmierzchowym zasilany z szafy sterowniczej.