



Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

W-1.43.2.20.2025.¹... SB
Dot. 024/25

Warszawa, dnia 24.02.2025 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw>

dotyczy postępowania na:

Remont drogi wojewódzkiej nr 754 w km 35+000 do km 37+500, gmina Solec nad Wisłą, powiat lipski, województwo mazowieckie - nr postępowania 024/25

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że warstwę ścieralną, zgodnie z załączoną SST D-05.03.05a, należy wykonać z mieszanki o uziarnieniu AC 11S z udziałem asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że warstwę ścieralną, zgodnie z załączoną SST D-05.03.05a, należy wykonać z mieszanki o uziarnieniu 11S z udziałem asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że warstwę wiążącą, zgodnie z załączoną SST D-05.03.05b, należy wykonać z mieszanki o uziarnieniu AC 16W z udziałem asfaltu modyfikowanego PMB 25/55-60.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że warstwę wiążącą, zgodnie z załączoną SST D-05.03.05b, należy wykonać z mieszanki o uziarnieniu 16W z udziałem asfaltu modyfikowanego PMB 25/55-60.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że oznakowanie poziome należy wykonać jako oznakowanie cienkowarstwowe.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że oznakowanie poziome należy wykonać jako oznakowanie cienkowarstwowe.

Opublikowane odpowiedzi są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
Grzegorz Obłójowski

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie | ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel. (22) 244 90 00 do 12 | dyrekcja@mzdw.pl | www.mzdw.pl