



Symbol	Nazwa
	Uziom fundamentowy z bednarki FeZn 30x4
	Instalacja wyrównawcza z bednarki FeZn 30x4
	Uziom otokowy z bednarki FeZn 30x4
	Złącze kontrolne
	Linka miedziana
	Szyna wyrównująca potencjały
	Zwód z pręta Ø8mm
	Połączenie spawane
	Masz odgromowy

UWAGI:
1. Wykonać połączenie trwała instalacji wyrównawczej z uziomem fundamentowym.
2. Wszelkie elementy metalowe połączyć do wspólnego systemu uziemień linką miedzianą min. Ø8mm, w sposób pewny, a jego rozłączenie może nastąpić tylko z użyciem narzędzi.
3. Instalację wyrównawczą należy połączyć z rozdzielnią elektryczną w sposób trwały.
4. Projektowaną instalację odgromową należy połączyć trwale z projektowanym uziemieniem za pomocą stępy kontrolnych.
12. Pomiary należy rozpatrywać razem ze schematami elektrycznymi oraz opisem technicznym jako jedną całość wyliczoną do prac wykonawczych.

- UWAGI:
1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI I PROJEKTEM TECHNICZNYM.
 2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH, RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY.
 3. WSZYSTKIE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ Z ZACHOWANIEM OSTROŻNOŚCI I POD STAŁYM NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.
 4. WSZYSTKIE TECHNOLOGIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG SYSTEMU I ZALECEŃ WYBRANEGO PRODUCENTA.
 5. OPIS TECHNICZNY I DETALE WYKONAWCZE STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OPRACOWANIA.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
USTAWA Z 4 LUTEGO 1994r. (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904)

TYTUŁ: PROJEKT BUDOWY WIATY MAGAZYNOWEJ ORAZ BUDOWY ŚCIANY ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO PRZY ISTNIEJĄCEJ HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ			
ADRES:		BEŁCHATÓW, ul. Przemysłowa 14/16 Działka nr 76/13, jednostka ewidencyjna: 100101_1 m. Bełchatów, obręb 0017	
INWESTOR:		"EKO-REGION" sp. z o.o. ul. Bawełniana 18 97-400 Bełchatów	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JANECKI - ARCHITEKTURA UL. WÓLCZAŃSKA 222, 93-005 ŁÓDŹ mob. 785-315-115, janeckibiuuro@op.pl	
ELEKTRYKA:	PROJEKTANT: mgr inż. Marek Szamocki	NR UPRAWNIENIA: ŁOD/1911/PWOE/12 Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	PODPIS:
	OPRACOWAŁ: mgr inż. Marcin Szamocki		PODPIS:
BRANŻA / FAZA:			DATA: MAJ / 2024
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT DACHU WIATY I WIDOK ŚCIANY PPOŻ.			SKALA: 1:100
			NR. RYS.: E/02

- UWAGI:
1. Rynny dachowe główne 160mm
 2. Rury spustowe główne 140 mm