




URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI



URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI, Plac Gen. J. Bema 1 tel.: +48 (29) 764 68 11, fax: 765 43 20 mail: um@um.ostroleka.pl

Ostrołęka, dnia 15.11.2022r.

WID.7011.8.2022

Investbau mgr inż. Maciej Lis
ul. Stacha Konwy 50
07 – 410 Ostrołęka

W odpowiedzi na pismo dotyczące określenia warunków technicznych budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Zofii Niedziałkowskiej, informujemy że w obrębie ulicy Mickiewicza i Przechodniej nie istnieje sieci kanalizacji deszczowej, zatem nie ma możliwości włączenia sieci projektowanej. Na etapie zapytania ofertowego Zamawiający przewidział, że dopuszcza projektowanie odwodnienia ulicy poprzez studnie rozsączające, jednakże warunkiem zaprojektowanie studni jest wykonanie badań geologicznych na wymaganą głębokość i wykonanie obliczeń przez Projektanta, które potwierdzą możliwość zastosowania takiego sposobu odprowadzenia wód opadowych.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Marcin Wojciech Rogalski
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Drogownictwa