



OPWiK - ZESiT/4494/2022

Ostrołęka, dn. 15.11.2022r.

INVESTBAU mgr inż. Maciej Lis
ul. Stacha Konwy 50
07 - 410 Ostrołęka

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej w zakresie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania pn.: „Budowa ulicy Zofii Niedziałkowskiej”.

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w nawiązaniu do złożonego wniosku z dnia 09.11.2022r. (data wpływu do sekretariatu OPWiK Sp. z o.o.: 10.11.2022r.) w ww. sprawie informuje, iż wydamy warunki techniczne z uwzględnieniem nw. uwarunkowań:

- 1)W zakresie budowy sieci wodociągowej wraz z zabezpieczeniem p.poż., niezbędne jest dokonanie przebudowy istniejącego wodociągu z rur stalowych DN 50mm usytuowanego w ul. Mickiewicza i włączenie do istniejącej sieci wodociągowej z rur żeliwnych DN 250mm w ul. Głowackiego (przecisk pod jezdnią). Alternatywnie można byłoby rozważyć włączenie do rurociągu z rur żeliwnych DN 100mm w ul. Mickiewicza, za trójnikiem zabudowanym na sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania z ul. Przechodnią.
- 2)W zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej - brak możliwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków (wypłylenie sieci kanalizacyjnej w ul. Mickiewicza). Istnieje techniczna możliwość budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zabudową sieciowej przepompowni ścieków, przy poniesieniu dodatkowych nakładów finansowych na realizację ww. inwestycji.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Bogusław Mierzejewski

Otrzymują:

- 1)Adresat
- 2)Urząd Miasta Ostrołęki
Pl. gen. J. Bema 1
07 - 410 Ostrołęka
- 3)ZESiT

Sprawę prowadzi: Bożena Czaplicka Tel.29 769 - 47 - 56