



**INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 t.j) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn: „ **PRZEBUDOWA W RAMACH ADAPTACJI, CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY SALI NADZORU POZNIECZULENIOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAPLECZEM W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM**”.

**Pytanie nr 1 – dotyczy SWZ**

W Projekcie Wykonawczym Branży Sanitarnej – w opisie w pkt.2.2 str.10 jest napisane, że:

„ Na etapie montażu nowej instalacji wentylacji mechanicznej należy uwzględnić przekładkę istniejących kanałów wentylacyjnych (lub całkowity demontaż jeżeli obsługują naszą część oddziału) oraz instalacji kablowej. W szczególności dotyczy to przechodzenia nowymi kanałami wentylacyjnymi przez szafy elektryczny - na tym odcinku kanały będą zabudowane do odporności ogniowej przegrody. W przypadku kolizji z tymi kablami elektrycznymi należy w miarę możliwości rozsunąć kable aby wszystko się pomieściło”

Prosimy o wskazanie na rzutach instalacji wentylacji:


- lokalizację istniejących szaf i kabli elektrycznych oraz zakres istniejących kanałów, które będą wymagały przełożenia z uwagi na kolizję,
- lokalizację i zakres kanałów wentylacyjnych, które będą wymagały zabudowy do odporności ogniowej, wraz ze wskazaniem jej parametrów.

***Odpowiedź: Założenia projektowe obejmowały demontaż wszystkich istniejących kanałów oraz montaż nowych wraz z dostosowaniem do przepisów ppoż.***


***Zamawiający informuje, że na rysunku PT\_W2 (folder Branża SANITARNA) wskazana jest nowa lokalizacja agregatu skraplającego. Zabudowy przeciwpożarowe muszą spełniać kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej wymaganej dla tych elementów. Obudowa kanałów do odporności ogniowej przechodzące przez szafy instalacyjne wskazana została na rysunkach branży architektonicznej (folder ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA - PT - PDF - rys. A1.RZUT PARTERU).***

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

**REFERENT**  
ds. Zamówień Publicznych

  
Magdalena Adamczyk

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
ul. H. M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław  
Infolinia 45 95 95 454  
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl  
NIP 8951645574, REGON 000977893  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

**KIEROWNIK**  
**DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**  
  
mgr inż. Jacek Banaszak

