Oznaczenia literowe stosowane
na schematach rozdzielnic elektrycznych

1Q... –wyłącznik mocy
2Q... –rozłącznik mocy
3Q... –rozłącznik izolacyjny

0F... –bezpiecznik topikowy
1F... –rozłącznik bezpiecznikowy
2F... –wyłącznik nadprądowy
3F... –wyłącznik nadprądowy
z modułem różnicowoprądowym
4F... –wyłącznik silnikowy

FI... –wyłącznik różnicowoprądowy

K... –stycznik instalacyjny
KM... –przekaźnik instalacyjny
KT... –przekaźnik czasowy

TR... –transformator bezpieczeństwa
T... –przekładnik prądowy
transformator bezpieczeństwa

Układ sieci: TN–S
Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:
– izolacja podstawowa,
– obudowa urządzeń.
Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:
– samoczynne wyłączenie zasilania.
Ochrona przeciporażeniowa uzupełniająca:
– wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoczułe,
– miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.

UWAGA:
a. Przed rozpoczęciem zamówienia należy wykonać pomiary kontrolne na budowie.
b. Kierunek otwierania drzwi rozdzielnic zgodnie z kierunkiem wskazanym na rzutach.
c. Do wysokości 2 metrów należy zapewnić powierzchnie zmywalne tj. gładki lub farby do pomieszczeń mokrych.
d. Wszystkie otwory należy przewiercać zgodnie ze sztuką budowlaną, nie wolno wycinać otworów za pomocą narzędzi udarowych.
e. Wszystkie materiały przewidziane do zastosowania na budowie muszą posiadać deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną dopuszczającą do stosowania na budownictwie i powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami.
f. Projekt budowlano-wykonawczy branży architektonicznej należy rozpatrywać łącznie z projektami branży konstrukcyjnej i instalacyjnej.
g. W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem. Wszelkie odstąpienia i zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta.

ARCH-BIM SP. Z O.O.
adres: ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów
telefon: 736 249 068

TEMAT:
NAZWA ZADANIA: „Z NAMI ZOSTANIESZ ZAWODOWCEM",
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: „PROJEKT ADAPTACJI SAL ZAJĘĆ
NR 34 I 70 NA SALE DO NAUKI ZAWODÓW W KIERUNKU ELEKTRYK,
TECHNIK ELEKTRYK I TECHNIK SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
ORAZ TECHNIK MECHANIK LOTNICZY"

OBIEKT:
Zespół Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza - Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego, Ul. Goetla 2, 40-749 Katowice

INWESTOR:
Zespół Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza - Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego, Ul. Goetla 2, 40-749 Katowice

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

projektant gł.	branża ele.	MGR INŻ. MARCIN GLINKA	**upr. nr SLK/9475/PWBE/21**
projektant	branża eler.	MGR INŻ. ŁUKASZ MAZUREK	**upr. nr SLK/9713/PWBE/21**

TEMAT RYSUNKU:

SCHEMAT TABLICY TB-5

FAZA: PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

DATA: 08/2024
SKALA: 1:50
NR RYS: IE-03.1
NR STR: 1

SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNA