

L.dz. ZM/TM/327/25

Bydgoszcz, 4 lutego 2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr MKUO ProNatura ZO/4/25

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Nazwa zamówienia: **Przeprowadzanie okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Zamawiającego**
2. Warunki wymagane od Wykonawców (o ile jest to uzasadnione charakterem zamówienia) oraz dokumenty przedmiotowe i podmiotowe (jeżeli wymagane) i wysokość wadium (jeżeli wymagane):
 - 1) Podstawa prawna:
 - Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 – wersja aktu obowiązująca,
 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – wersja aktu obowiązująca uwzględniająca kolejne zmiany,
 - Rozporządzenie Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – wersja aktu obowiązująca uwzględniająca kolejne zmiany,
 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych – wersja aktu obowiązująca uwzględniająca kolejne zmiany,
 - Polskie Normy dotyczące urządzeń przeciwpożarowych.
 - 2) Opis zadania:
 - a) 4 przeglądy kwartalne dotyczące systemów sygnalizacji pożaru, sterowania gaszeniem i oddymiania w obiekcie - Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK), ul. Ernsta Petersona 22 w Bydgoszczy, przeprowadzone w 2025 r. w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień, listopad;
 - b) 2 przeglądy półroczne dotyczące systemu gaszenia gazem, instalacji tryskaczowej, zalewowej, pianowej, instalacji hydraulicznych w pompowniach w obiekcie - Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK), ul. Ernsta Petersona 22 w Bydgoszczy, przeprowadzone w 2025 r. w miesiącach: maj i listopad;
 - c) 1 przegląd roczny dotyczący pomp diesel, elektrycznych i Jockey w pompowniach tryskaczowej i hydrantowej w obiekcie - Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK), ul. Ernsta Petersona 22 w Bydgoszczy, przeprowadzony w 2025 r. w miesiącu listopadzie; Przegląd dotyczyć ma m.in. wykonania wymaganych testów pracy zestawów pompowych oraz sprawdzenie wydajności pomp.

- d) 4 przeglądy kwartalne dotyczące systemów sygnalizacji pożaru w obiekcie - Zakład Gospodarki Odpadami (ZGO), ul. Prądocińska 28 w Bydgoszczy, przeprowadzone w 2025 r. w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień, listopad;
 - e) 1 przegląd roczny dotyczący pomp elektrycznych (pompownia zlokalizowana przy zbiorniku o po. 2000 m³) w obiekcie - Zakład Gospodarki Odpadami (ZGO), ul. Prądocińska 28 w Bydgoszczy, przeprowadzony w miesiącu listopadzie 2025 r.;
 - f) 4 przeglądy kwartalne dotyczące system sygnalizacji pożaru i oddymiania w obiekcie – Stacja Przetłokowania Odpadów (SPO), ul. Kocięwska 40-44 w Toruniu, przeprowadzone w 2025 r. w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień, listopad;
 - g) 6 przeglądów dodatkowych, konserwacyjnych związanych z czyszczeniem systemu czujek w obiekcie – Stacja Przetłokowania Odpadów (SPO), ul. Kocięwska 40-44 w Toruniu, przeprowadzone w terminach w zależności od potrzeb.
- 3) Szczegółowy zakres czynności obejmujących przegląd i konserwację urządzeń przeciwpożarowych podany został w załączniku do niniejszego zapytania – Formularz cenowy – załącznik nr 1. Formularz ten stanowi integralną część niniejszego zapytania.
- 4) Przed złożeniem ofert zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez oferentów w obiektach Zamawiającego celem zapoznania się ze szczegółami zakresu zamówienia. Wizja lokalna rozpocznie się 7.02.2025 r. o godzinie 10:00 (zbiórka w Bydgoszczy, ul. E. Petersona 22, przy portierni). Podczas wizji Zamawiający wskaże miejsca oraz urządzenia, podlegające przeglądom. W wizji mogą wziąć udział maksimum 2 osoby ze strony każdego Wykonawcy. Najpóźniej do godziny 9:00 7.02.2025 r. Wykonawca zobowiązany jest przesłać za pośrednictwem Platformy zakupowej imiona i nazwiska osób, które będą uczestniczyć w wizji. Odbycie wizji lokalnej jest obowiązkowe.
- 5) Od wykonawcy niniejszego zadania wymagane jest także posiadanie niezbędnych, wymaganych prawem uprawnień do wykonywanych czynności związanych z przeglądami i konserwacji wymienionych w niniejszym zapytaniu urządzeń przeciwpożarowych, co najmniej 5-cio letnią praktykę i działalność w tym zakresie na rynku, a także znajomość przepisów przeciwpożarowych, polskich norm i instrukcji eksploatacji/obsługi stosowanych u Zamawiającego urządzeń przeciwpożarowych.
- 6) Z uwagi na specyfikę urządzeń i priorytety bezpieczeństwa przeciwpożarowego na instalacjach technologicznych zamawiającego wymaga się, aby podmiot realizujący zamówienie lub osoba zatrudniona przez ten podmiot, która przeprowadzać będzie przegląd i konserwację posiadała następujące świadectwa autoryzacji:
- wydane przez firmę Eusebi Impianti s.r.l., dla urządzeń, instalacji i pompowni ppoż.,
 - wydane przez firmę POLON, dla urządzeń i central sygnalizacji pożaru.
- Wyżej wymagane świadectwa autoryzacji (kopie) należy dołączyć do oferty. Jest to warunek konieczny do realizacji usługi przez podmiot realizujący zamówienie.
- 7) Oferta Wykonawcy, który nie odbędzie wizji lokalnej lub nie przedłoży wraz z ofertą kopii świadectw autoryzacji podmiotów, o których mowa wyżej nie będzie oceniana i podlega odrzuceniu
- 8) Od wykonawcy wymaga się przedłożenia z ostatnich 3 lat co najmniej 3 referencji lub innych dowodów potwierdzających prowadzenie prac serwisowych, przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych tj. pompownie przeciwpożarowe, systemy zraszaczowe, tryskaczowe, samoczynne systemy gaśnicze CO₂ N₂, SSP, samoczynne urządzenia oddymiające, które są zastosowane w zakładach i w obiektach przemysłowych.
- 9) W przypadku niewielkich w ocenie Zamawiającego usterek (tzn. nieskutkujących powstaniem lub zwiększeniem zagrożenia dla pracowników i zakładu) Usługodawca zobowiązany jest przybyć i przystąpić do ich usuwania w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia (telefonicznie lub SMS).

- 10) W sytuacji, awaryjnych związanych z uszkodzeniem urządzeń zainstalowanych w instalacjach i systemach przeciwpożarowych, w tym przy uszkodzeniu systemu sygnalizacji pożaru wymaga się bezwzględnie od wykonawcy pilnego przyjazdu na miejsce zdarzenia. Czas dotarcia na miejsce zdarzenia celem zdiagnozowania usterki nie może przekroczyć 5-ciu godzin od momentu zgłoszenia (telefonicznie lub SMS). Zdiagnozowanie usterki przez serwis musi nastąpić w dniu zgłoszenia.
- 11) Czynności związane z podanymi wyżej w pkt. od a) do f) okresowymi przeglądami i konserwacjami mogą być wykonywane w terminie proponowanym przez Usługodawcę po akceptacji Zamawiającego. Zamawiający uzgodni telefonicznie, za potwierdzeniem za pomocą SMS lub poczty email termin planowanego przeglądu najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem. Zastrzega się możliwość przesunięcia przez Zamawiającego terminu przeglądu na inny termin w sytuacjach nietypowych np. nieplanowany postój zakładu itp. z wyprzedzającym powiadomieniem Usługodawcy o tym fakcie na co najmniej 24 godziny wcześniej.
- 12) Cena za przeglądy winna obejmować przyjazdy serwisowe na każde wezwanie, w tym wezwania awaryjne z obiektu, regulację/kalibrację/korygowanie nastaw sprzętu/urządzeń, zdiagnozowanie usterek, wymianę materiałów eksploatacyjnych jak papier do drukarek, szybki do przycisków ROP. Podmiot realizujący zamówienie ma zapewnić stały serwisowy dyżur telefoniczny 24h/wszystkie dni kalendarzowe w roku.
- 13) Wymiana lub naprawa urządzeń, ich części nie jest przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego i będzie realizowana na podstawie odrębnego zamówienia wg informacji zawartych w protokołach pokontrolnych.
- 14) W przypadku posiadania przez zamawiającego książki napraw/eksploatacji dla danego urządzenia/grupy urządzeń/instalacji podmiot realizujący zamówienie będzie miał obowiązek udokumentować w niej szczegółowo czynności wykonane oraz wynikające z przeglądu wnioski i uwagi. W innym przypadku te informacje dodatkowo będą musiały być zapisane w protokole z przeglądu.

3. Termin realizacji zamówienia: **od I do IV kwartału 2025 r. włącznie**

4. Kryterium oceny ofert:

1) **Cena (C) 70 %**

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość 70 punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

$$C_i(C) = \frac{C_{min}}{C_i} * Max(C)$$

Gdzie:

$C_i(C)$ - liczba punktów dla Wykonawcy z tytułu kryterium cena oferty brutto

C_i – cena zaoferowana przez Wykonawcę

C_{min} – najniższa cena wśród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Max (C) – 70,00 punktów

2) **Deklarowany czas przyjazdu na wezwanie awaryjne (T) 30 %,**

Ocena oferty nastąpi na podstawie wskazanego w ofercie przez Wykonawcę deklarowanego czasu przyjazdu na wezwanie awaryjne liczonego w godzinach od chwili złożenia zgłoszenia do momentu przyjazdu do siedziby Zamawiającego pracownika Wykonawcy.

Jeżeli wykonawca zaoferuje czas przyjazdu na wezwanie awaryjne dłuższy niż 5 godziny jego oferta zostanie odrzucona jako nie odpowiadająca treści zapytania ofertowego.

Maksymalna ilość punktów w kryterium deklarowany czas przyjazdu na wezwanie awaryjne wynosi (T) 30 pkt, a punktacja odbędzie się w następujących przedziałach:

- a. 1,5 godziny lub mniej od powiadomienia - T= 30 pkt,
 - b. ponad 1,5 godziny, ale nie więcej niż 3 godziny od powiadomienia – T= 20 pkt,
 - c. ponad 3 godziny, ale mniej niż 5 godzin od powiadomienia – T= 10 pkt,
 - d. 5 godzin od powiadomienia - T= 0 pkt.
- 3) łączna punktacja będzie liczona według poniższego wzoru jako suma punktów uzyskanych w dwóch kryteriach.

$$L_i = C_i(C) + T_i(T)$$

Gdzie: L_i – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę

$C_i(C)$ - liczba punktów dla Wykonawcy z tytułu kryterium cena oferty brutto

$T_i(T)$ - liczba punktów dla Wykonawcy z tytułu kryterium deklarowanego czasu przyjazdu na wezwanie awaryjne

Cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty usługi.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i zdobędzie największą ilość punktów.

5. Termin płatności: do **30 dni** od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, Zamawiający wpłaci należność na numer rachunku Wykonawcy podany na fakturze.
6. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Jacek Skubiszak
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem platformy zakupowej.
7. Ofertę prosimy złożyć do: **12 lutego 2025 r.** do godziny **23:59** na platformie zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w formie skanu podpisanego dokumentu.
8. Załączony projekt umowy (załącznik nr 2) podlega negocjacji przed terminem składania ofert.
9. Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu i odrzuca oferty złożone przez podmioty, do których zastosowanie znajduje przepis art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
10. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić niniejsze zapytanie bez podania przyczyny, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania lub udzielenie i wykonanie zamówienia jest nieuzasadnione lub nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
11. Integralną część niniejszego zapytania stanowi Regulamin zamówień podprogowych, dostępny na stronie internetowej <https://www.pronatura.bydgoszcz.pl/zamowienia/regulaminy>.

Zatwierdzono:

/-/ Konrad Mikołajski - Prezes Zarządu

/-/ Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarządu

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)