

RI.271.14.2024

Przemęt, dnia 30.07.2024 r.

**DO WSZYSTKICH
UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA**

Dotyczy: postępowanie na zadanie „Budowa parku kamperowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osłonin”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 4

W związku ze złożonymi zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa parku kamperowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osłonin” Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Ze względu na niedostępność zaprojektowanego drewna klasy C30 do wykonania pomostu wędkarskiego oraz przystani wodnej, wnosimy o zmianę na klasę C24.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę klasy drewna.

Pytanie nr 2

prosimy o podanie przyjętego obciążenia wiatrem na szklenie/dyle szklane elewacji frontowej toalety ogólnodostępnej

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuję, że obciążenie wiatrem na szklenie to 0,44kN/m².

Z poważaniem
z up. WÓJTA
/-/ Waldemar Kalitka
ZASTĘPCA WÓJTA

Informacja o sposobie wysyłki:
Komunikat publiczny za pośrednictwem platformy zakupowej

Przygotowała:
Joanna Skrzypczak
Tel. 65 615 69 54 Pok. Nr 18