



Nr sprawy: 039/2025

Szczecin, dnia 27.02.2025 r.

Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Maksymiliana Goliśza 10  
71-682 Szczecin  
tel. 91 44 26 200  
fax 91 42 21 258

[zwik@zwikszczecin.pl](mailto:zwik@zwikszczecin.pl)  
[www.zwik.szczecin.pl](http://www.zwik.szczecin.pl)

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: „Dostawa wraz z wymianą węgla aktywnego w czterech filtrach siloksanów na Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany”.

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie na podstawie Rozdziału V pkt 1 zapytania ofertowego udostępnia treść pytań, które wpłynęły w postępowaniu wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Prosiłbym o podanie parametrów które ma spełniać węgiel aktywny.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany konkretny rodzaj węgla tj. Sorbotech 604.

Pytanie nr 2:

Proszę o informację, czy dopuszczają Państwo inny węgiel aktywny niż sorbotech 604 pod warunkiem spełnienia parametrów?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że w związku z faktem iż instalacja oczyszczania biogazu z siloksanów znajduje się w okresie gwarancji, Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zamiennika węgla Sorbotech 604.



Czysta Woda

NIP: 851-26-24-854, REGON 811931430

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana w KRS pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał Zakładowy 222.334.500 zł