




SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU



ZP-68/24

Poznań, dnia 15 stycznia 2025 r.

Szanowni UCZESTNICY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Roboty budowlane - 3 ZADANIA (ZP 68/24)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Informujemy, że do siedziby Zamawiającego, po upływie ustawowego terminu, wpłynęło pytanie, na które udzielono następujących odpowiedzi:

Pytanie

ZADANIE 3: Wymiana instalacji hydrantowej - prosimy o wyjaśnienie poniższych kwestii:
1. Prosimy o jednoznaczne określenie w jakiej technologii ma być wykonana instalacja hydrantowa: projekt wykonawczy w części opisowej specyfikuje w pkt. 3.1. rury stalowe ocynkowane, w pkt. 5 stal 316L (rury ze stali nierdzewnej), zaś SSTWiOR w pkt. 2.2.3 rury stalowe ze szwem gwintowane, zaś przedmiar prac, stanowiący element pomocniczy specyfikuje instalacja hydrantowa

Odpowiedź:

Instalacja hydrantową należy wykonać w technologii spawanej lub zaciskowej ze stali nierdzewnej stal 316L.

Opracowane przez Komisję Przetargową:

Zbigniew Jarecki, Piotr Szymański, Vladimir Moskalev , Krzysztof Dambek

Zatwierdził:

P.O. Dyrektor
Paweł Daszkiewicz

