



Mazowiecki Zarząd  
Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie

W-1.43.2.6.2025.....1.....DT  
Dot. D008/25

Warszawa, dnia 25.02.2025 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw>

dotyczy postępowania na:

**Remont wiaduktu w ciągu DW 631 w miejscowości Marki w km 35+890 wraz z dojazdami od km 35+369,16 do km 36+133,96 – nr postępowania 008/25**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

#### **Pytanie 1**

O jakiej masie katody należy zastosować na słupach?

#### **Odpowiedź 1**

Zamawiający informuje, iż w projekcie remontu na rysunku nr PR.13 w opisie „Naprawa słupów – uwagi ogólne” w pkt 7 podany został parametr protektorów cynkowych do zastosowania. Należy zastosować protektory cynkowe o masie rdzenia 210 g w liczbie 120 szt. na jeden słup.

**Opublikowana odpowiedź jest wiążąca i dotyczy wszystkich uczestników postępowania.**

Dyrektor  
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie  
Grzegorz Obłokowski

25 LUT 2025

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie | ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa  
tel. (22) 244 90 00 do 12 | dykcja@mzdw.pl | www.mzdw.pl