

Wągrowiec, dnia 05.02.2025 r.

Gmina Wągrowiec
ul. Cysterska 22
62-100 Wągrowiec

RI.271.2.2025.FZ

Wyjaśnienie Nr 1
do Specyfikacji Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości
mniejszej niż progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej "ustawą
Pzp" prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie
art. 275 pkt. 1 w/w ustawy.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do zlewni miejskiej oczyszczalni
ścieków od m. Przysieczyn do Łęgowo wraz z budową przepompowni”

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2025/BZP 00086202/01 z dnia 2025-02-03

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy *Pzp* Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęło pytanie dotyczące w/w zamówienia:

PYTANIE NR 1

Projektowana pompownia ścieków ma być wpięta w istniejący system monitoringu GPRS w MPWIK w Wągrowcu. W celu rzetelnej wyceny prosimy o podanie nazwy Dostawcy owego systemu.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Zamawiający informuje, że do transmisji danych z projektowanych przepompowni należy wykorzystać modemy GPRS. Projektowany monitoring należy wpiąć do istniejącego systemu funkcjonującego w GZGKiM w Wągrowcu. Na dzień dzisiejszy Dostawcą systemu oprogramowania monitoringu jest Firma Hydro-Partner Sp. z o.o. z Leszna.