

OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Pogotowie Ciepłownicze	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Marketingu	32 335 0 118
Sekcja ds. Auditingu Zewn. i Efektywności Energetycznej	32 335 0 190



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy:001846/24

Nr dokumentu: 00020/25/DZ

Wasz Znak:

Data: 15.01.2025

Dotyczy: postępowania przetargowego na *Remont wejścia do pomieszczeń kablowni w budynku kotłowni WP-70 (wymiana drzwi)*

Zamawiający przekazuje treści pytań wraz z odpowiedziami do postępowania jw.

1. W związku z wydłużonym czasem oczekiwania na drzwi prosimy o zmianę terminu realizacji zadania. Termin realizacji: 10 tygodni od momentu podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 31.03.2025.

2. Proszę o doprecyzowanie w jaką formę klamek "anty-panicznych" mają być wyposażone drzwi? Czy sama klamka ma posiadać funkcje anty-paniczną czy drzwi należy wyposażyć w dźwignię na całej szerokości skrzydła?

Odpowiedź: Drzwi do pomieszczeń kablowni należy wyposażyć w klamki anty-paniczne w formie dźwigni na całej szerokości skrzydła.

Sprawę prowadzi Marcin Drozdowski tel. 32 335 02 54



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach
NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 114 230 500 PLN