



Katowice, dnia 06.11.2024 r.

WK.2820.42-WA/B/241021/1.2024.BJEN.18093.24

WSZYSCY WYKONAWCY STRONA INTERNETOWA

DOTYCZY: **POSTĘPOWANIA NR WD/B/220413/1 NA ZADANIE - Dostawa i montaż dwóch podwójnych stacji ładowania samochodów elektrycznych wraz z wykonaniem nowego przyłącza elektrycznego na potrzeby ich zasilania, z podziałem na dwie części:**
Część 1 – Budowa stacji ładowania pojazdów - wykonanie infrastruktury towarzyszącej.
Część 2 – Dostawa dwóch podwójnych stacji ładowania samochodów elektrycznych wraz z podłączeniem, uruchomieniem i konfiguracją, do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że wpłynęły pytania Wykonawcy do treści Zaproszenia do składania ofert. Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami tj.:

Pytanie 1:

Chciałbym poprosić o wyjaśnienia specyfikacji Państwa zapytania, mam na myśli punkt mówiący o zamontowaniu w urządzeniu grzałki i termostatu.

Stacja, którą proponujemy i która spełnia wszelkie punkty specyfikacji nie posiada grzałki i termostatu. Jednakże jako producent stacji deklarujemy zakres pracy w temperaturze do -30 stopni Celsjusza.

Z doświadczenia wiem, że na polskim rynku jest bardzo mały odsetek stacji, które posiadają tego typu akcesoria.

Uważam, że krzywdzące i mało konkurencyjne będzie zachowanie tego punktu w takiej formie. Proszę o usunięcie i zezwolenie na możliwość oferowania stacji do temp -30C.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia pracującego w temperaturze do -30°C.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zamieszcza nowy, obowiązujący Opis Przedmiotu Zamówienia.

Załączniki:

1. Nowy, obowiązujący Opis Przedmiotu Zamówienia.

Otrzymują:

1. STRONA INTERNETOWA <https://platformazakupowa.pl/pn/zdw.katowice>