

Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Dział Zamówień Publicznych
tel.: (0-41) 36-74-474 fax.: (0-41) 36-74071/481

strona www: <http://www.onkol.kielce.pl/> Email: zampubl@onkol.kielce.pl

Kielce dn. 24 stycznia 2025 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Pytania i odpowiedzi Dotyczy postępowania: AZP.2411.14.2025.MMo

„Wykonanie instalacji chłodzenia dla układu nawiewnego N5”.

Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów zapytania ofertowego wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami.

1. Proszę o wskazanie na rzutach kondygnacji budynku wszystkich punktów pomiarowych (nawiewnych i wywiewnych), które obsługuje modernizowany układ wentylacyjny - informacja niezbędna do skalkulowania kosztu przeprowadzenia pomiarów powietrza.

Odpowiedź: Centrala nawiewna obsługuje łącznie 4 pomieszczenia na kondygnacji parteru łącznie 9 pkt pomiarowych.

2. Proszę o potwierdzenie, iż Inwestor posiada w swoich zasobach i udostępni projekt w wersji edytowalnej z naniesioną instalacją wentylacyjną, która podlega modernizacji poprzez dołożenie chłodnicy kanałowej - niezbędne do wykonania projektu powykonawczego.

Odpowiedź: Inwestor nie posiada projektu w wersji edytowalnej. Zmiany na instalacji będzie należało nanieść na archiwalnej dokumentacji.

3. W wycenie uwzględnić przeglądy samego agregatu i chłodnicy kanałowej, czy jeszcze innych urządzeń np. istniejącej centrali wraz z wymianą filtrów - proszę o informację.

Odpowiedź: W wycenie uwzględnić wyłącznie koszty wykonania przeglądu montowanych urządzeń.

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Z poważaniem
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Mariusz Klimczak