

Świecie, dnia 28.12.2023 r.

Powiat Świecki
ul. Gen. J. Hallera 9
86-100 Świecie

PZEA.251.10.2023

Zapytanie
do Specyfikacji Warunków Zamówienia na wykonanie zadania pn.:
Przebudowa istniejącego placu zabaw i dostosowanie dla dzieci z różnym rodzajem
niepełnosprawności

Treść zapytania z dnia 20.12.2023 r.

„Dotyczy: Przebudowy istniejącego placu zabaw i dostosowanie dla dzieci z różnym rodzajem niepełnosprawności

W związku z prowadzonym postępowaniem prosimy o wyjaśnienie następujących problemów:

1. Czy montaż urządzeń należy dokonać zgodnie z zaleceniami ich producentów, czy też zgodnie z projektem to jest na zbrojonych stopach betonowych?
2. W części opisowej przedmiaru mowa jest o konieczności montażu słupków informacyjnych: „Przy urządzeniach zostaną postawione słupki informacyjne, które poprzez naciśnięcie przycisku poinformują o rodzaju, funkcji”. Prosimy o wskazanie ich miejsca montażu, wymiarów, ilości oraz sposobu zasilania. Tego rodzaju słupki będą musiały być wykonane na zamówienie. Czy w związku z tym Zamawiający dysponuje planami takich urządzeń? Ponadto czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wraz z urządzeniem deklaracji zgodności z PN-EN 1176 wydanej przez producenta, zamiast certyfikatu?
3. W przypadku zjeżdżalni skarpowej podawana jest szerokość 4,8 m. Zgodnie z PZT oraz z wymiarami urządzeń dostępnych na rynku wielkość ta powinna odnosić się do długości urządzenia. Prosimy o weryfikację.
4. Podane opisy projektowanych urządzeń są bardzo lakoniczne i nieprecyzyjne. Na ich podstawie niezwykle trudno jest odnaleźć urządzenia oczekiwane przez Zamawiającego. Czy Zamawiający zechciałby przedstawić wizualizacje projektowanych urządzeń?”

Na podstawie art. 284 ust. 2 z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (T. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Ad.1)

Sposób montażu urządzeń do wyboru wykonawcy, powinien być zgodny z zaleceniami ich producentów.

Ad.2)

Na placu zabaw ma być ustawiony jeden słupek informacyjno-dźwiękowy, który został oznaczony na planie zagospodarowania placu zabaw nr 7. Słupek informacyjny, powinien zostać zamontowany przy wejściu na plac zabaw. Dziecko podchodząc do słupka powinno móc ręką odnaleźć w miarę duży-najlepiej czerwony przycisk, który po naciśnięciu udzieli dziecku niedowidzącemu szczegółowej informacji: jakie urządzenia znajdują się na placu, jaka

jest ich funkcja i w jakiej odległości i położeniu od miejsca w którym jest słupek informacyjny są umieszczone (można podać odległość w krokach i określić kierunek w lewo, prawo od...)

Wszystkie zamontowane urządzenia i sprzęty na placu zabaw muszą być zgodne z normą PN-EN 1176.

Ad.3)

W przypadku zjeżdżalni skarpowej, błędnie podano szerokość, a powinna być długość max. 4,8 m. Szerokość wynosi 1 m.

Ad. 4)

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie może wskazywać konkretnych urządzeń. Podać jedynie może przykład, a to od Wykonawcy zależy co zaoferuje.

W załączeniu Zamawiający przekazuje przykładowe modele sprzętu jakie mogą być zamontowane na placu zabaw.