

Pruszcz 12.04.2023 r.

LAPIS Artur Kamiński  
ul. Igrzyskowa 1/46  
86-796 Bydgoszcz

Dotyczy : uzgodnienie planu zagospodarowania terenu – przebudowa drogi powiatowej 1049C ul. Dębowa w Łowinku w zakresie drogi dla pieszych

1. Wymienić zasuwę sieciową usytuowaną w kilometrze ok. 11+658.
2. Na czas robót należy zabezpieczyć sprzęgła zasuw sieciowych, hydrantowych oraz hydranty przed ich przypadkowym uszkodzeniem.
3. Sprzęgła zasuw sieciowych, hydrantowych oraz hydranty podnieść do poziomu projektowanej drogi i zabezpieczyć skrzynkami. Skrzynki posadowić na pierścieniu betonowym o wysokości min. 10 cm lub kostce betonowej.
4. Podczas prac budowlanych zabezpieczyć przed uszkodzeniem i przysypaniem skrzynki uliczne wodociągowe przyłączeniowe posadowione w obrębie planowanej inwestycji. W przypadku podniesienia gruntu po zakończeniu robót wyregulować skrzynki.
5. Teren doprowadzić do stanu pierwotnego.
6. Zasypkę wykopów dokonać gruntem piaszczystym warstwami wraz z jego zagęszczeniem.
7. Prace ziemne prowadzone w pobliżu podziemnego uzbrojenia wykonać sposobem ręcznym (łopatą).
8. Prace należy prowadzić przy zapewnieniu odpowiedniego nadzoru, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.
9. W przypadku zmiany lokalizacji słupków informacyjnych tabliczki zasuwowe i hydrantowe opisać zgodnie ze stanem faktycznym
10. Po dokonaniu robót montażowych przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną.
11. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej lub wystąpieniu jej awarii wszelkimi kosztami ich naprawy oraz pokrycia powstałych strat obciążony zostanie inwestor lub wykonawca przedmiotowej inwestycji.
12. Przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić Spółkę Komunalną „Błysk” o dokładnym terminie rozpoczęcia robót z zachowaniem 7-dniowego wyprzedzenia.
13. Po usunięciu w/w kolizji należy uzyskać odbiór przez pracownika Spółki Komunalnej „BŁYSK”.

KIEROWNIK TECHNICZNY  
Spółki  
  
mgr Damian Tomaszewski