

Bydgoszcz, 12 września 2024 r.

L.dz. GZ/MN/2738/24

**Sprawa: Dostawa i wymiana generatora w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) w Bydgoszczy przy ul. Ernsta Petersona 22, Nr ref. sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/45/24**

I. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2024 r. poz. 1320 ze zm. dalej uPZP) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Prosimy o potwierdzenie maksymalnej temperatury wody chłodzącej na wlocie do chłodnicy - zgodnie z udostępnianą wcześniej dokumentacją maksymalna temperatura wody na wlocie to 36 stopni C, a nie jak wskazano w zapytaniu 40 stopni C.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza – temperatura wody chłodzącej na wejściu do chłodnicy generatora wynosi 40 stopni C.**

2. Prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej (parametry takie jak maksymalne przepływy, ciśnienia, zainstalowane wyposażenie, opomiarowanie itp.) aktualnie zainstalowanej stacji olejowej do zasilania obiegu smarującego łożysk. Jest to związane z koniecznością obliczenia ilości oleju do oferowanego generatora.

**Odpowiedź: Dane są zawarte w OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, a schemat olejowy został udostępniony na stronie prowadzonego postępowania wraz z zawiadomieniem z dnia 10.09.2024. DTR pomocniczego agregatu olejowego zostanie udostępniony pod warunkiem złożenia podpisanego zobowiązania do zachowania poufności, którego wzór jest dostępny na stronie prowadzonego postępowania.**

**Zobowiązanie podpisane przez osoby do tego upoważnione winno być przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej (przez co rozumie się dokument sporządzony w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym) zgodnie z art. 63 ust.1 PZP, za pośrednictwem platformy zakupowej.**

W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie następujących zmian w zaproponowanym wzorze umowy będącym załącznikiem do SWZ. Proponowane zmiany w naszym mniemaniu dostosowują treść kontraktu do praktyk panujących na rynku i przyczynią się do płynniejszej realizacji zadania inwestycyjnego.

3. **§ 3 ust. 11:**

**Oryginalny zapis**

Wykonawca oświadcza, iż osoby lub pracownicy wykonujący usługi będą każdorazowo posiadały aktualne badania lekarskie dopuszczające do wykonywania prac uwzględniających zagrożenia dla danego rodzaju prac/stanowiska oraz wymagane uprawnienia i przeszkolenia niezbędne do wykonywania prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie wyżej wskazanych dokumentów dotyczących osób realizujących umowę.

**Propozycja zmiany:**

Wykonawca oświadcza, iż osoby lub pracownicy wykonujący usługi będą każdorazowo posiadały aktualne badania lekarskie dopuszczające do wykonywania prac uwzględniających zagrożenia dla danego rodzaju prac/stanowiska oraz wymagane uprawnienia i przeszkolenia niezbędne do wykonywania prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu **jedynie do wglądu** kopie wyżej wskazanych dokumentów dotyczących osób realizujących umowę.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

4. **§ 3 ust. 15:**

**Oryginalny zapis**

W przypadku wyrządzenia szkody na osobie, zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń lub mienia Zamawiającego lub innych podmiotów w toku realizacji Umowy – odpowiedzialność odszkodowawczą, w tym koszty naprawy/doprowadzenia uszkodzonego lub zniszczonego mienia do stanu poprzedniego, ponosi Wykonawca w pełnym zakresie. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia w toku realizacji umowy istniejącej infrastruktury technicznej w tym m. in., urządzeń, obiektów budowlanych, nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia uszkodzonej lub zniszczonej infrastruktury do stanu poprzedniego na swój koszt.

**Propozycja zmiany:**

Odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest do 100% wartości Umowy netto. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy za szkody następne i pośrednie, w tym utracone korzyści, jest wyłączona.

Powyższe ograniczenia odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy nie znajdują zastosowania w przypadku, gdy:

1. Szkada powstała w związku z naruszeniem przez Wykonawcę praw własności intelektualnej;
2. Szkada powstała na skutek rażącego niedbalstwa lub celowego, bezprawnego działania Wykonawcy lub osób / podmiotów, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
3. Doszło do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia lub śmierci osoby poszkodowanej;
4. Wykonawca odpowiada w ramach gwarancji lub rękojmi.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**

5. **§3 ust. 16:**

**Oryginalny zapis**

Wykonawca zobowiązany jest posiadać potwierdzoną opłaconą polisę ubezpieczeniową, którą zobowiązany jest okazywać na każde żądanie Zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu takiej umowy ubezpieczenia przedłoży Zamawiającemu do wglądu polisę potwierdzającą ochronę ubezpieczeniową wraz z dowodem zapłaty wymagalnej składki, a jej kopia będzie stanowiła załącznik do niniejszej Umowy.

**Propozycja zmiany:**

Wykonawca zobowiązany jest posiadać potwierdzoną opłaconą polisę ubezpieczeniową, ~~którą zobowiązany jest okazywać na każde żądanie Zamawiającego~~. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu takiej umowy ubezpieczenia przedłoży Zamawiającemu do wglądu ~~polisę potwierdzającą certyfikat potwierdzający~~ ochronę ubezpieczeniową wraz z dowodem zapłaty wymagalnej składki, ~~a jej~~ Kopia ~~certyfikatu~~ będzie stanowiła załącznik do niniejszej Umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**

**6. § 10 ust. 1 oraz ust. 2:****Oryginalny zapis**

1. Jeżeli przedmiotem jakiegokolwiek odbioru będzie projekt, instrukcja, dokumentacja (w tym powykonawcza), schemat, opracowanie albo jakikolwiek inny utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1231 ze zm.), zwane dalej w skrócie Dziełem, z dniem wydania Dzieła, Wykonawca przenosi na Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia, w ramach kwoty, wynagrodzenia umownego określonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do wykonanego Dzieła, na zasadach określonych poniżej. W przypadku, w którym dojdzie do rozwiązania umowy lub odstąpienia od Niej, przejście praw autorskich następuje z tym dniem - w odniesieniu do Dzieł, które zostały już wydane lub zgodnie z niniejszą Umową Wykonawca zobowiązany jest do ich wydania oraz części Dzieł lub ich nieukończonych wersji, nawet jeżeli samodzielnie i bez ich ukończenia nie stanowią przedmiotu praw autorskich.
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieograniczone w czasie i co do terytorium autorskie prawa majątkowe wraz z autorskimi prawami zależnymi do Dzieła, na następujących polach eksploatacji:
  - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  - 3) w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony w lit. b) powyżej- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie a także publiczne udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, także wprowadzanie do systemów komputerowych, sieci Internet i Intranet.
  - 4) w zakresie uprawnienia do wykonywania praw zależnych do Dzieła: prawo do dokonywania przeróbek (zmian) w Dziele, jego adaptacji i opracowań, oraz utrwalania, zwielokrotniania rozpowszechniania Dzieła zależnego,
  - 5) wykorzystywanie Dzieła i jego opracowań w związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością, w tym – eksploatacją Instalacji.

**Propozycja zmiany:**

**Usunięcie wskazanych ustępów – nie ma zastosowania do przedmiotu umowy.**

Wykonawca nie przenosi majątkowych praw autorskich do generatora na Zamawiającego.

W tym kontekście również z ust. 5 oraz 6. powinny podlegać usunięciu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**

7. **§ 13 ust. 4:**

**Oryginalny zapis**

Wykonawca udziela rękojmi za wady na zasadach kodeksu cywilnego oraz 36 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Czas trwania gwarancji i rękojmi liczy się każdorazowo od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

**Propozycja zmiany:**

Wykonawca udziela rękojmi za wady na zasadach kodeksu cywilnego oraz 36 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, **jednak nie dłużej niż 42 miesiące od daty dostawy generatora**. Czas trwania gwarancji i rękojmi liczy się każdorazowo od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**

8. **§ 13 ust. 7:**

**Oryginalny zapis**

Gwarancja musi zapewniać wszelkie naprawy i usuwanie wszystkich usterek i wad jakie powstaną/ujawnią się w okresie gwarancyjnym, z wyjątkiem uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej eksploatacji i uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez Zamawiającego. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad lub dostarczenia rzeczy lub elementu wolnego od wad na swój koszt, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu, na który gwarancja została udzielona.

**Propozycja zmiany:**

Gwarancja musi zapewniać wszelkie naprawy i usuwanie wszystkich usterek i wad jakie powstaną/ujawnią się w okresie gwarancyjnym, **a których przyczyna tkwi w wadliwym wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jego wadliwym montażu. – z wyjątkiem uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej eksploatacji i uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez Zamawiającego.** Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad lub dostarczenia rzeczy lub elementu wolnego od wad na swój koszt, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu, na który gwarancja została udzielona.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.**

9. **§ 15 ust. 2:**

**Oryginalny zapis**

Łączna wysokość naliczonych kar z jednego tytułu nie może przekroczyć 15%, a ze wszystkich tytułów- 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

**Propozycja zmiany:**

Łączna wysokość naliczonych kar z jednego tytułu nie może przekroczyć ~~15~~**10**%, a ze wszystkich tytułów- ~~30~~**20**% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**

10. Ze względu na złożoność zadania, oraz na wymogi proceduralne (organizacja wadium oraz zabezpieczeń należytego wykonania umowy), jak i konieczność uzgodnień międzybranżowych (m.in. koordynacji zakresu podwykonawcy turbinowego) zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 30.09.2024.

**Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin na składanie i otwarcie ofert na dzień 20.09.2024r.**

11. Pytanie odnośnie zapisów proceduralnych SWZ Prosimy o zmianę w Części IV (Zasady przygotowywania oferty i obliczania ceny) w punkcie 2. (opis sposobu obliczania ceny) podpunktu 1 na treść:

(...) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w innych walutach- EUR lub USD. Cena ofert wyrażona w walutach obcych w celu porównania ofert, będzie przeliczana na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu wystawienia faktury VAT.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje co następuje:**

**(...)Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w innych walutach- EUR lub USD. Cena ofert wyrażona w walutach obcych w celu porównania ofert, będzie przeliczana na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu składania ofert. Umowa będzie zawarta w walucie oferty(...).**

Poniżej pytania odnośnie projektowanej umowy:

12. Odnośnie §2 pkt 1.e) prosimy o doprecyzowanie jakie dodatkowe (prócz CE) dokumenty, atesty, certyfikaty są wymagane dla dostarczanego generatora oraz osprzętu.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga bezwzględnie certyfikatu zgodności CE. W zakresie innych dokumentów, atestów, certyfikatów Zamawiający wymaga przedstawienia takich jakie są ewentualnie dodatkowo wymagane w kraju producenta generatora.**

13. Odnośnie §3 pkt 15., §5 pkt 4. §5 pkt 5. prosimy o modyfikację poprzez dodanie „Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub niniejsza umowa nie stanowią inaczej, Dostawca ponosi odpowiedzialność deliktową za szkody osobowe oraz uszkodzenia mienia, które nie wynikają z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych niniejszą umową, w następujących wysokościach:

- szkody osobowe: 1 mln EUR za każdy przypadek szkody
- szkody majątkowe: 1 mln EUR za każdy przypadek szkody

maksymalnie jednak do 2 mln EUR za wszystkie szkody powstałe w jednym roku ubezpieczeniowym.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

14. Prosimy o zmianę §3 pkt 17 na następującą treść:

Wykonawca utrzyma w mocy przez cały okres trwania Umowy (w tym w okresie Gwarancji o którym mowa w §13) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), w którym rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z zakresem niniejszej Umowy.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej objąć powinien odpowiedzialność cywilną Wykonawców z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez dostarczony

Przedmiot Umowy (OC za produkt). Ochroną zostaną objęte szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim.

Dodatkowo, zakres ubezpieczenia będzie uwzględniał:

- 1) szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego;
- 2) szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa;
- 3) szkody wyrządzone w mieniu powierzonym lub będącym w pieczy, pod nadzorem lub kontrolą Wykonawcy – o ile Wykonawcy będzie powierzane mienie inne niż będące Przedmiotem Umowy, z możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;
- 4) szkody osobowe wyrządzone przez ubezpieczonych zatrudnionych przy realizacji inwestycji pracownikom Wykonawcy (OC pracodawcy), z możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
- 5) Wysokość sumy gwarancyjnej powinna wynosić nie mniej niż 2 000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy na poniższe:**

§ 3 ust. 17

Wykonawca utrzyma w mocy przez cały okres trwania Umowy (w tym w okresie Gwarancji o którym mowa w §13) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), w którym rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z zakresem niniejszej Umowy.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej objąć powinien odpowiedzialność cywilną Wykonawcy z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez dostarczony Przedmiot Umowy (OC za produkt). Ochroną zostaną objęte szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim. Dodatkowo, zakres ubezpieczenia będzie uwzględniał **rozszerzenia zapewniające ochronę w ramach przedmiotowego kontraktu, w tym w szczególności:**

- a) szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego,
- b) szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa,
- c) szkody wyrządzone w mieniu powierzonym lub będącym w pieczy, pod nadzorem lub kontrolą Wykonawcy – o ile Wykonawcy będzie powierzane mienie inne niż będące Przedmiotem Umowy,
- d) szkody osobowe wyrządzone przez ubezpieczonych zatrudnionych przy realizacji inwestycji pracownikom Wykonawcy (OC pracodawcy), z możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż **1 000.000 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia.
- e) **szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki,**
- f) Wysokość sumy gwarancyjnej powinna wynosić nie mniej niż 2 000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Wykonawca zawierając niniejszą Umowę przedłoży Zamawiającemu do wglądu polisę potwierdzającą ochronę ubezpieczeniową wraz z dowodem zapłaty wymagalnej składki, a jej kopia będzie stanowiła załącznik do Umowy.**

**Powyższe warunki dotyczące zakresu ochrony ubezpieczeniowej nie naruszają postanowień § 18 ust. 6 i 7 Umowy.**

15. W §6 pkt 5 prosimy dodać podpunkt 3 Okoliczności leżących po stronie Wykonawcy niezawinionych przez Wykonawcę.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.**

16. W §7 prosimy o dodanie punktu 5. Za podwykonawcę nie uznaje się podmiotu zależnego od Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający dodaje punkt 5 w poniższym brzmieniu:**

**Za podwykonawcę nie uznaje się podmiotu zależnego od Wykonawcy, jeżeli nie realizuje on części zamówienia.**

17. W §7 pkt 3 prosimy o usunięcie odpowiedzialności za przewoźników (firmy transportowe)

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**

18. W §8 prosimy o wykreślenie punktu pkt 5 lub zmniejszenie wymiaru godzin szkolenia ze względu na jego charakter - eksploatacyjny.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**

19. W §9 pkt 3 podpunkcie 6 prosimy o zmianę terminu płatności na 7 dni

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis na Płatności będą każdorazowo dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury.**

20. W §13 pkt 1 prosimy o usunięcie określenia „ewentualne roszczenia osób trzecich”

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**

21. §13 pkt 5 prosimy o dopisanie do zdania (...)niezbędnych do dokonania napraw gwarancyjnych – wyrażenia: do kwot maksymalnie do 30% wartości przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**

22. W §13 pkt 8 prosimy o zmianę (...) z uwzględnieniem jej rozmiaru, charakteru oraz uwarunkowań technicznych i technologicznych naprawy

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.**

23. W §13 pkt 9 prosimy o zmianę na zapis „okres gwarancji na wymienioną część zostaje wydłużony o czas wyłączenia z eksploatacji”

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę**

24. W §15 pkt 1 podpunkcie 2,3,4 prosimy o zmianę zapisu na 0,5%, jednak nie więcej niż 5% wynagrodzenia umownego określonego w par. 9 ust.1

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**

25. W §15 pkt 2 prosimy o zmianę punktu na treść

łącznie wysokość naliczonych kar z jednego tytułu nie może przekroczyć 5%, a wysokość wszystkich kar i roszczeń z jakiegokolwiek tytułu nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszej umowy, odpowiedzialność Dostawcy wobec Zamawiającego za szkody produkcyjne, utracone korzyści oraz inne szkody jest wyłączona, niezależnie od podstawy prawnej.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę**

26. W §15 pkt 3 – prosimy o wykreślenie wartości procentowej i zastąpienie zapisem: „w wysokości odpowiadającej kosztom poniesionym przez Wykonawcę do momentu odstąpienia od umowy”.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę**

27. W §15 pkt 5 prosimy o wykreślenie zapisu: „Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych i bez odrębnych wezwań Zamawiający może zlecić wykonanie obowiązków Wykonawcy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonanie zastępcze, bez utraty jakichkolwiek uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do realizacji przez Wykonawcę obowiązków z gwarancji lub rękojmi.”

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę**

28. W §17 prosimy o wykreślenie punktu 1. 2)

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę**

29. W §18 prosimy o wykreślenie punktu pkt.7)

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę**

30. W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania oraz do Państwa odpowiedzi na zadane pytanie udzielone w punkcie 2. pisma z dnia 10 września zwracamy uwagę, że Zastrzeżenie, o którym mowa w części III SWZ pkt 4 ppkt 6) (strona 9 SWZ) powinno dotyczyć jedynie sytuacji, w której Wykonawca decyduje się skorzystać z udzielonych zasobów strony trzeciej. Takiego udzielenia dotyczy punkt 4. SWZ jak również Oddział 3. PZP, w którym zapisano Art. 121, na który powołuje się Zamawiający.

W przypadku, w którym Wykonawca przy ubieganiu się o udzielenie Zamówienia, nie korzysta ze zdolności technicznych innych podmiotów, zapisy te nie powinny znajdować zastosowania.

Uprzejmie prosimy o PILNE wyjaśnienie, czy powyższe zastrzeżenie obowiązuje również w sytuacji, kiedy Wykonawca ubiega się o udzielenie Zamówienia samodzielnie i nie korzysta ze zdolności innych podmiotów?

Jeśli Zamawiający potwierdza, że jego intencją, jest bezwzględne Zastrzeżenie do osobistego wykonania montażu dostarczonego generatora, to niniejszym prosimy o zmianę tego zapisu oraz o wykreślenie tego zastrzeżenia z treści SWZ.

Celem uzasadnienia zwracamy uwagę, że zakres przedmiotowej Inwestycji można podzielić umownie: na dostawę generatora z szafą sterowania i wyposażeniem dodatkowym oraz na roboty demontażowe i montażowe. Pragniemy zauważyć, że dostawy stanowią w tym wypadku ponad 80% kosztów inwestycji, co oznacza, że oferentem z szansą na złożenie korzystnej oferty będzie raczej producent/dostawca urządzeń, a nie firma specjalizująca się w ich montażu. Roboty montażowe, co do zasady nie mieszczą się w typowych kompetencjach dostawców maszyn, co oznacza, że powinny zostać zlecone specjalistycznemu podwykonawcy, przy jednoczesnym uważnym nadzorze ze strony Wykonawcy, który zgodnie z Umową bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wykonane Zamówienie polegające w znacznej mierze na dostawie generatora.

W świetle powyższego, zastrzeżenie robót montażowych do samodzielnego wykonania przez Oferenta nie wydaje się uzasadnione, a na dodatek może uniemożliwić udział w postępowaniu oferentom, których specjalizacja polega na produkcji i dostawie urządzeń będących przedmiotem Zamówienia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający przychylając się do stanowiska Wykonawcy, nie zastrzega do osobistego wykonania przez Wykonawcę żadnych kluczowych zadań w ramach zamówienia.**



**W związku z powyższym uchyla się i uznaje za niewiązącą odpowiedź na pytanie nr 2 udzieloną w dniu 10 września 2024r.**

31. W odniesieniu do przedmiotowego postępowania oraz w świetle udzielonych ostatnio odpowiedzi oraz dalszych pytań zadanych przez Oferentów, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o tydzień - tj. do 23.09.2024.

**Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin na składanie ofert do dnia 20.09.2024 r.**

- II. Zgodnie z art. 137 ust. 1 oraz 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. 2023r., poz. 1605 ze zm.) **Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i na przygotowania ofert. Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą.**

## **Część VII INFORMACJA O SKŁADANIU I OTWARCIU OFERT**

### **Pkt. 1**

#### **W dotychczasowym brzmieniu:**

##### **Miejsce i termin składania ofert**

Oferty należy składać do dnia **16 września 2024 roku do godz. 10:00** za pośrednictwem Platformy na stronie profilu nabywcy [https://platformazakupowa.pl/mkuo\\_pronatura/aukcje](https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje) w zakładce dedykowanej postępowaniu <https://platformazakupowa.pl/transakcja/973879>

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Platformy. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

#### **Otrzymuje brzmienie:**

##### **Miejsce i termin składania ofert**

Oferty należy składać do dnia **20 września 2024 roku do godz. 10:00** za pośrednictwem Platformy na stronie profilu nabywcy [https://platformazakupowa.pl/mkuo\\_pronatura/aukcje](https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje) w zakładce dedykowanej postępowaniu <https://platformazakupowa.pl/transakcja/973879>

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Platformy. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

### **Pkt. 2 ppkt.1)**

#### **W dotychczasowym brzmieniu:**

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert (przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert), a więc do dnia 14 listopada 2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### **Otrzymuje brzmienie:**

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert (przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert), a więc do dnia **18 listopada 2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**Pkt. 3 ppkt.2)**

**W dotychczasowym brzmieniu:**

Miejsce i termin otwarcia ofert

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 września 2024 r. o godz. 10.15** (przy czym nie później niż dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

**Otrzymuje brzmienie:**

Miejsce i termin otwarcia ofert

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 września 2024 r. o godz. 10.15** (przy czym nie później niż dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

**Pozostałe warunki i zapisy ogłoszonego postępowania pozostają bez zmian.**

**Zatwierdzono:**

**/-/Konrad Mikołajski – Prezes Zarządu**

**/-/Barbara Jeruzal – Prokurent Spółki**