



**UNIwersytet Medyczny**  
**IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU**  
**Dział Zamówień Publicznych**

Adres:  
61-701 Poznań  
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00  
e-mail: [dzp@ump.edu.pl](mailto:dzp@ump.edu.pl)

L. dz. DZP- 38/25

Poznań, dnia 16.01.2025 r.

**Wszyscy Wykonawcy**  
**- platforma zakupowa**

**Dotyczy: Tpm-125/24** postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. **Wymiana niedziałających okien oddymiających w fasadzie szklanej w budynku Centrum Stomatologii.**

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, dalej Ustawa Pzp) udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Z uwagi na konieczność przeanalizowania całego zakresu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż. proszę o przesunięcie terminu składania ofert o **minimum 14 dni**. Niestety ale Państwa odpowiedzi sugerujące możliwość wymiany okien w stosunku jeden do jednego jest niewłaściwa. Taka sytuacja, polegająca tylko na wymianie istniejących okien będzie możliwa jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na taką wymianę bez konieczności wykonania projektu i akceptacji rozwiązań przez rzeczoznawcę ds. przepisów p.poż. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie, proszę o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu w celu umożliwienia wykonania projektu roboczego niezbędnego do prawidłowej wyceny przed złożeniem oferty. Konstrukcja budynku jest specyficzna, a obecnie przyjęte rozwiązania są niezgodne z przepisami. Świadczy o tym choćby oddymianie klatki schodowej E w której **nie ma napowietrzania**. Nie sposób złożyć oferty nie znając wymaganej powierzchni czynnych oddymiania okien klatki schodowej czy też nie przeprowadzając symulacji oddymiania holu głównego, który podlega innym wymaganiom niż klatka schodowa. Ponadto na holu głównym, okazało się po wizji lokalnej, że dodatkowym problemem do rozwiązania pozostaje także napowietrzanie. Proszę więc o przesunięcie terminu składania ofert.

**Odpowiedź**

Na podstawie art. 284 ust. 3 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 1320), Zamawiający dokonuje zmiany terminów - składania i otwarcia ofert oraz terminu związania z ofertą w następujący sposób:

- 1) Jako termin składania ofert wskazuje się: 04.02.2025 r. godz.: 10:00,
- 2) Jako termin otwarcia ofert wskazuje się: 04.02.2025 r. godz.: 11:00,
- 3) Jako termin związania ofertą wskazuje się 05.03.2025 r.

**Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.**