

Zamawiający:
4 Wojskowy Oddział Gospodarczy
44-121 Gliwice
ul. Gen. Andersa 47

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Nazwa postępowania: „Zapewnienie zasilania awaryjnego poprzez gotowość do wynajmu i krótkotrwałego wynajmu zespołu spalinowo- elektrycznego”.

Nazwa i kod CPV: 3112 1200-1 Zestawy prądnicowe z silnikiem spalinowym o zapłonie iskrowym.

3112 2000-7 Jednostki prądotwórcze.

Nazwa i adres zamawiającego: 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
ul. Gen. Wł. Andersa 47, 44-121 Gliwice

Wykonał: Joachim Panek



Zatwierdził: Tomasz Bezuszko
KIEROWNIK INFRASTRUKTURY
4. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

.....
Tomasz BEZUSZKO
Kierownik Infrastruktury 4 WOG

Miejsce wykonywania usługi:

utrzymanie w gotowości do wynajmu: teren Wykonawcy – gwarantujący dostarczenie, podłączenie i uruchomienie zespołu spalinowo - elektrycznego w niżej wymienionych miejscach lokalizacji w terminie do 4 godzin,

krótkotrwały wynajem, niżej wymienione kompleksy wojskowe:

- a) 44-121 Gliwice, ul. Gen. Wł. Andersa 47, jednostka wojskowa
- b) 47-200 Kędzierzyn Koźle, ul. Łukasiewicza 11, Wojskowe Centrum Rekrutacji,
- c) 43-300 Bielsko Biała, ul. Bardowskiego 3, jednostka wojskowa,
- d) 41-902 Bytom ul. Oświęcimska 33, jednostka wojskowa,
- e) 44-180 Toszek, jednostka wojskowa,
- f) 42-700 Lubliniec, strzelnica garnizonowa – 5km od ul. Sobieskiego 35,
- g) 42-693 Krupski Młyn, 10 km od 42-700 Lubliniec Sobieskiego 35
- h) 42-700 Lubliniec, ul. ZHP1, Wojskowe Centrum Rekrutacji,
- i) 42-200 Częstochowa, ul. Artyleryjska 1, jednostka wojskowa,
- j) 2-200 Częstochowa, ul. Legionów 20, Wojskowe Centrum Rekrutacji,
- k) 42-700 Lubliniec, ul. Cyrana 8, jednostka wojskowa,
- l) 40-028 Katowice, ul. Francuska 30, Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji,

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie sprawnego zespołu spalinowo - elektrycznego w gotowości 24h/dobę przez wszystkie dni obowiązywania umowy na wynajem przez Zamawiającego oraz w razie długotrwałej przerwy w zasilaniu w energię elektryczną kompleksu wojskowego, na podstawie telefonicznego wezwania - wynajem krótkotrwały Zamawiającemu zespołu dla w/w lokalizacji.
2. Wynajem obejmuje: dostarczenie, rozładunek, prace łączeniowe, uruchomienie, obsługę związaną z wymianą środków technicznego utrzymania agregatu w tym paliwa napędowego, naprawy serwisowe, przeszkolenie użytkownika, przekazanie protokołu z pomiarów rezystancji izolacji torów głównych oraz rezystancji uziemienia agregatu, po przywróceniu zasilania podstawowego, na podstawie uzgodnień telefonicznych – prace łączeniowe, załadunek i transport zespołu do Wykonawcy.
3. Zespół spalinowo – elektryczny powinien być budowy kontenerowej, odporny na warunki atmosferyczne, o mocy pomiędzy od 80kVA do 130kVA, napięciu 230/400V, 50Hz, z zabezpieczeniem zwarciovym i przeciążeniowym, panel sterowania elektroniczny, wyposażony w dwa kable odpływowe przystosowane do odbiorników ruchomych np. typu H07RN-F lub inny:
 - a) jeden 4x70mm², długości 20m, końce przewodu zakute w złącza oczkowe M12 z zabezpieczeniem 160A z przeznaczeniem do zasilania jednostek wojskowych,
 - b) drugi 4x10mm², długości 20m z zabezpieczeniem 50A stosowane w zależności od rodzaju przyłącza energetycznego.

Agregat musi być wyposażony w zbiornik paliwa zaopatrzonego w paliwo umożliwiające ciągłą pracę zespołu przez co najmniej 40 godzin pracy przy założeniu 60% obciążenia.

Uzupełnianie paliwa na podstawie telefonicznych wezwań użytkownika w terminie do 3 godzin w momencie stwierdzenia przez użytkownika $\frac{1}{4}$ poziomu paliwa w zbiorniku.

4. W ramach usługi wynajmu

Służby Zamawiającego:

- a) po uzyskaniu informacji o długotrwałej przerwie w zasilaniu kompleksu, telefonicznie uruchamiają usługę wynajmu agregatu,
- b) sprawdzają stan beznapięciowy przyłącza,
- c) uzyskują przerwę w zasilaniu od strony zasilania z energetyki poprzez zdemontowanie wkładek bezpiecznikowych za układem pomiarowym przyłącza, poprzez odłączenie wyłącznika od strony zasilania,
- d) podłączają do przyłącza, za układem pomiarowym przewód zasilający od strony zespołu prądotwórczego,
- e) w wyniku analizy, po uzgodnieniu z decydentem, odłączają obwody, które nie zasilają odbiorów ważnych i nie wymagają ciągłego zasilania,
- f) na bieżąco monitorują parametry pracy agregatu, w przypadku obniżonego poziomu paliwa do $\frac{1}{4}$ objętości zbiornika zgłaszają Wykonawcy konieczność uzupełnienia paliwa,
- g) po uzyskaniu informacji o przywróceniu zasilania podstawowego, wyłączają agregat, demontują z przyłącza przewody z agregatu,
- h) dokonują łączy związanych z załączeniem zasilania od strony energetyki.

Służby Wykonawcy:

- a) dostarczają, rozładują, ustawiają zespół spalinowo - elektryczny,
- b) przygotowują do uruchomienia, dokonują czynności łączeniowych torów prądowych oraz uziemienia zespołu,
- c) wykonują pomiary rezystancji izolacji i rezystancji uziemienia,
- d) szkolą służby Zamawiającego w zakresie pracy, obsługi i sterowania agregatu,
- e) na wezwanie służby Zamawiającego, włączają agregat do pracy,
- f) dokonują wymaganych przeglądów, wymiany filtrów, olejów, uzupełniają paliwo,
- g) wykonują bieżące naprawy,
- h) w razie awarii agregatu uniemożliwiającej naprawę w siedzibie Zamawiającego dostarczają zamiennie nowy agregat.

5. Osoby biorące udział w realizacji zamówienia muszą posiadać obywatelstwo polskie. W przypadku braku polskiego obywatelstwa muszą posiadać pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren chronionego obiektu wojskowego zgodnie z Decyzją Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej. Brak zgody w formie pozwolenia jednorazowego skutkował będzie nie wpuszczeniem na teren chronionego obiektu wojskowego ww. osób, przy czym nie może to być traktowane jako utrudnienie realizacji zamówienia przez zamawiającego.

6. W związku z realizacją zadania Wykonawca będzie zobligowany do przesłania do Zamawiającego z wyprzedzeniem, wniosku o wydanie przepustek na wejście i wjazd pracowników realizujących umowę. W zależności od rodzaju przepustek wnioski może uwzględniać następujące dane: - imienny wykaz osób biorących udział w wykonaniu usługi wraz z numerami dowodów osobistych, numerem PESEL, wskazaniem stanowiska oraz adresem zamieszkania; - markę, typ oraz nr rejestracyjny pojazdów niezbędnych do wykonania usługi; - cel wejścia z numerem umowy.
7. Pracownicy wykonawcy mają prawo do przebywania jedynie w rejonie wykonywania prac związanych z realizacją zamówienia, dostęp do innych pomieszczeń obiektu, do których jest on konieczny w związku z wykonaniem przedmiotu umowy każdorazowo musi być uzgodniony z zamawiającym (osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony zamawiającego).
8. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przez osoby realizujące zamówienie, którym zleci prace, zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku zgodnie z Decyzją 77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 czerwca 2020 r. Użytkowanie na terenie kompleksu wojskowego urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz telefonów komórkowych wymaga zgody zamawiającego (osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony zamawiającego).