



Kamionek 24.01.2025 r.

WK. 230.2.3.2025

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na „Dostawa przepompowni ścieków”.

W związku z przesłanymi pytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na przesłane pytania:

#### **Pytanie/Wniosek 1**

W związku z rozbieżnościami pomiędzy częścią opisową (załącznik nr.1, „Rozwiązania szczegółowe przepompowni sieciowych”) a schematami przepompowni (dot. P6) prosimy o podanie czy opisane zbiorniki przepompowni z polimerobetonu mają być wykonane w wersji nieprzejazdowej i mają posiadać włązy nierdzewne kopertowe **stal 1.4301 czy wszystkie zbiorniki dla P1-P8** mają być wykonane w wersji przejazdowej i mają posiadać włązy żeliwne Ø 800 D400 ?

#### **Odpowiedź nr 1**

Zamawiający informuje, iż opisane zbiorniki przepompowni z polimerobetonu mają być wykonane w wersji przejazdowej i mają posiadać włązy żeliwne Ø 800 D400 .

#### **Pytanie/Wniosek 2**

Czy dla przepompowni należy wycenić opisany w załącznik nr.1 do SWZ „Rozwiązania szczegółowe przepompowni sieciowych”:

„żuraw słupowy wraz ze stopą żurawia – udźwig 150 kg - stal nierdzewna – szt. 1 – dot. P6”

#### **Odpowiedź nr 1**

Zamawiający informuje, iż dla przepompowni należy wycenić opisany w załącznik nr.1 do SWZ „Rozwiązania szczegółowe przepompowni sieciowych”: „żuraw słupowy wraz ze stopą żurawia – udźwig 150 kg - stal nierdzewna – szt. 1 – dot. P6”.

### **Pytanie/Wniosek 3**

Czy opisane w załączniku nr.1 do SWZ „Rozwiązania szczegółowe przepompowni sieciowych”, przepompownie o średnicy zbiornika  $\geq 1500$  maja posiadać :

**„obieg płuczący do wzruszania osadów na dnie zbiornika stal nierdzewna (stal 1.4301) + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej (stal 1.4301) szt. 1 (wyłącznie obsługa z poziomu terenu) wraz z zasuwą z klinem gumowanym żeliwna DN 50 , którego zamykanie i otwieranie jest wyprowadzone po otwarciu włazu w świetle jego otworu ?**

### **Odpowiedź nr 3**

Zamawiający potwierdza, iż przepompownie o średnicy zbiornika  $\geq 1500$  maja posiadać :

**„obieg płuczący do wzruszania osadów na dnie zbiornika stal nierdzewna (stal 1.4301) + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej (stal 1.4301) szt. 1 (wyłącznie obsługa z poziomu terenu) wraz z zasuwą z klinem gumowanym żeliwna DN 50 , którego zamykanie i otwieranie jest wyprowadzone po otwarciu włazu w świetle jego otworu .**

### **Pytanie/Wniosek 4**

Czy dobrane pompy na parametry opisane w załączniku nr.1 do SWZ „Rozwiązania szczegółowe przepompowni sieciowych” , mają posiadać wirnik o wolnym przelocie vortex minimum 80 mm.

### **Odpowiedź nr 4**

Zamawiający potwierdza, iż dobrane pompy na parametry opisane w załączniku nr.1 do SWZ „Rozwiązania szczegółowe przepompowni sieciowych” , mają posiadać wirnik o wolnym przelocie vortex minimum 80 mm.

### **Pytanie/Wniosek 5**

**Czy szafy sterownicze dla przepompowni maja być wyposażone w układ ręcznego i automatycznego zasilania oświetlenia zewnętrznego wraz czujnikiem zmierzchowym.**

### **Odpowiedź nr 5**

**Zamawiający potwierdza, iż szafy sterownicze dla przepompowni maja być wyposażone w układ ręcznego i automatycznego zasilania oświetlenia zewnętrznego wraz czujnikiem zmierzchowym**

### **Pytanie/Wniosek 6**

W związku z zapisami SWZ, str. 14 – Kryteria oceny ofert, Wykonawca wnosi o wprowadzenie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w ust. 2 i wprowadzenie następujących zapisów, zgodnie z ust. 3

*2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:*

*- cena ofertowa – waga kryterium 80 pkt*

*- doświadczenie – waga kryterium 10 pkt*

- gwarancja - waga kryterium 10 pkt

### **Odpowiedź nr 6**

Zamawiający potwierdza, iż przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena ofertowa – waga kryterium 80 pkt

- doświadczenie – waga kryterium 10 pkt

- gwarancja - waga kryterium 10 pkt

### **Pytanie/Wniosek 7**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy przekaże potwierdzone rysunki zbiorników przepompowni Wykonawcy.

### **Odpowiedź nr 7**

Zamawiający potwierdza, iż w terminie 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy przekaże potwierdzone rysunki zbiorników przepompowni Wykonawcy.

### **Pytanie/Wniosek 8**

Wzór umowy przewiduje 90-dniowy termin płatności. Z uwagi na postanowienia ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Wykonawca wnosi o zmianę wzoru umowy poprzez wprowadzenie 30-dniowego terminu płatności.

### **Odpowiedź nr 8**

Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie/Wniosek 9**

Prosimy o potwierdzenie, że koszt rozładunku oraz zapewnienie urządzenia do rozładunku elementów składowych przepompowni (zbiornik, pompy) ponosi Zamawiający.

### **Odpowiedź nr 9**

Zamawiający potwierdza, że koszt rozładunku oraz zapewnienie urządzenia do rozładunku elementów składowych przepompowni (zbiornik, pompy) ponosi Zamawiający.

### **Pytanie/Wniosek 10**

Czy Zamawiający dopuszcza dostawy w etapach np. osobno zbiornik, a potem wyposażenie, pompy i szafy ?

### **Odpowiedź nr 10**

Zamawiający dopuszcza dostawy w etapach np. osobno zbiornik, a potem wyposażenie, pompy i szafy.

### **Pytanie/Wniosek 11**

Czy Wykonawca w cenie przepompowni ma uwzględnić montaż orurowania technologicznego, pomp, w zbiornikach osadzonych przez Zamawiającego oraz rozruch.

Jeśli Wykonawca ma wykonać rozruch, to czy do miejsca budowy każdej przepompowni ścieków jest doprowadzone medium – prąd. ?

### **Odpowiedź nr 11**

Zamawiający informuję, iż Wykonawca w cenie przepompowni ma uwzględnić montaż orurowania technologicznego, pomp, w zbiornikach osadzonych przez Zamawiającego oraz rozruch. Zamawiający informuję, iż do miejsca budowy każdej przepompowni ścieków jest doprowadzone medium – prąd.

### **Pytanie/Wniosek 12**

Wnosimy o wprowadzenie zapisu w §6 Kary umowne zapisu o następującej treści – w załączniku nr 4 do SWZ:

„Łączna wysokość kar umownych i odszkodowań naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 30% wartości umownego wynagrodzenia”

### **Odpowiedź nr 12**

Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie/Wniosek 13**

Wykonawca w związku z wprowadzonymi zmianami w załączniku nr 4 wzór umowy – wnosi o jego uaktualnienie i udostępnienie Wykonawcom zmodyfikowanego załącznika nr 4 wzoru umowy po zmianach.

### **Odpowiedź nr 13**

Zamawiający nie wprowadzał zmian w załączniku nr 4.

### **Pytanie/Wniosek 14**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie iż wszystkie zmiany i wyjaśnienia przekazane przez Zamawiającego przed dniem składania ofert są obowiązujące i wiążące dla Wykonawców składających ofertę.

### **Odpowiedź nr 14**

Zamawiający potwierdza, iż wszystkie zmiany i wyjaśnienia przekazane przez Zamawiającego przed dniem składania ofert są obowiązujące i wiążące dla Wykonawców składających ofertę

Prezes Zakładu Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp.z o.o.  
Aleksander Godlewski