



# URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY

Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej  
ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica  
tel. (+48 74) 856 28 96, fax. (+48 74) 856 87 21  
e-mail: komunikacja@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

LAUREAT KONKURSU



DI.7013. 8.2024

Świdnica 18 września 2024 r.

## WYKONAWCY

- wszyscy -

**dotyczy: postępowania nr P-100/IX/24 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy”.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) informujemy, że w toku niniejszego postępowania, w dniu 17.09.2024 r. do Zamawiającego wpłynęły n/w pytania:

### Pytanie 1:

Do dokumentacji przetargowej załączono DOR, którego zatwierdzenia miało ważność do 2019 r. prosimy o informacje czy Zamawiający posiada aktualne zatwierdzenie, jeśli nie prosimy o informacje czy wykonawca ma doliczyć koszty związane z zatwierdzeniem i aktualizacją DOR.

### Odpowiedź 1:

Zatwierdzenie do DOR jest w aktualizacji. Wykonawca nie dolicza do ceny oferty kosztów związanych z zatwierdzeniem i aktualizacją DOR.

### Pytanie 2:

W ww. DOR wskazano zastosowanie oznakowania poziomego grubowarstwowego na kostce. Tego typu rozwiązania nie stosuje się w praktyce z uwagi na bardzo krótkim okresie trwałości takiego oznakowania, które to ulega "odparzeniu" i szybko się ściera/ odpada. Proszę o informacje czy Zamawiający dopuszcza wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego?

### Odpowiedź 2:

W DOR nie ma informacji o malowaniu grubowarstwowym na kostce betonowej. Zmiany organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego dotyczą jedynie ul. Słobódzkiego, o nawierzchni bitumicznej i są związane ze zmianą lokalizacji przejścia dla pieszych na tej ulicy.

### Pytanie 3:

W zamieszczonym przedmiarze robót nie ujęto wykonania stabilizacji gr. 22 cm w warstwach konstrukcyjnych. Proszę o informacje czy należy ująć koszty wykonania stabilizacji w wycenie?

### Odpowiedź 3:

Warstwy konstrukcyjne drogi należy przyjąć zgodnie z projektem branży drogowej (rys. D01).

Otrzymują:


- WPI,
- a/a.

Z-ca Dyrektora Wydziału

Jarosław Markowski



Kościół pw. Św. Stanisława  
i Św. Wacława  
Katedra Diecezji Świdnickiej



Kościół Pokoju pw. Św. Trójcy  
Wpisany na listę UNESCO



Rynek  
Wieża ratuszowa



Kamienica „Pod Bykami”