

DZP/70/IM/25

Tychy, 27.01.2025r.

WSZYSCY ZAINTERESOWANI
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Sprostowanie do wyjaśnienia treści SWZ z dnia 24.01.2025r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Przebudowa części budynku zakaźnego celem rozwoju opieki długoterminowej wraz z termomodernizacją całego budynku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym MEGREZ Sp. z o.o” (nr sprawy: 38/24/ZP/TPbN)

Zamawiający informuje, że wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Na pytania dotyczące modernizacji/wymiany źródła zasilania AIR udzielone zostały sprzeczne odpowiedzi. Np. na pytanie nr 5 Zamawiający odpowiedział: "Zamawiający potwierdza, że źródło zasilania AIR nie podlega modernizacji lub wymianie". Natomiast na pytanie nr 8 Zamawiający odpowiedział: "Oddział należy wyposażyć w instalacje gazów medycznych dostosowane do funkcji pomieszczeń i uzgodnień z Zamawiającym na etapie projektowania, a w szczególności: ... - sprężonego powietrza - rozprowadzenie z pomieszczenia sprężarek na poziomie -1 wraz z dostawą i montażem niezbędnych urządzeń ...". Modernizacja lub wymiana źródła zasilania AIR wiąże się z dużymi kosztami. Proszę o udzielenie jednoznacznej i wiążącej odpowiedzi czy źródło zasilania AIR pozostaje bez zmian czy należy je zmodernizować lub wymienić?

Odpowiedź:

Zamawiający nie udzielił sprzecznych informacji, ponieważ należy podłączyć się do istniejącej infrastruktury mieszczącej się na poziomie technicznym -1, pod stwierdzeniem „dostawy i montażu niezbędnych urządzeń” Zamawiający wziął pod uwagę system monitoringu gazów medycznych.

Pytanie nr 2

Na pytania dotyczące modernizacji/wymiany źródła zasilania VAC udzielone zostały sprzeczne odpowiedzi. Np. na pytanie nr 6 Zamawiający odpowiedział: "Zamawiający potwierdza, że źródło zasilania VAC nie podlega modernizacji lub wymianie". Natomiast na pytanie nr 8, 9 i 10 Zamawiający odpowiedział: "Oddział należy wyposażyć w instalacje gazów medycznych dostosowane do funkcji pomieszczeń i uzgodnień z Zamawiającym na etapie projektowania, a w szczególności: ... - próżni - rozprowadzenie z pomieszczenia technicznego na poziomie -1 wraz z dostawą i montażem niezbędnych urządzeń ...". Wymiana źródła zasilania VAC wiąże się z dużymi kosztami. Proszę o udzielenie jednoznacznej i wiążącej odpowiedzi czy źródło zasilania VAC pozostaje bez zmian czy należy je zmodernizować lub wymienić?

Odpowiedź:

Zamawiający nie udzielił sprzecznych informacji, ponieważ należy podłączyć się do istniejącej infrastruktury mieszczącej się na poziomie technicznym -1, pod stwierdzeniem „dostawy i montażu niezbędnych urządzeń” Zamawiający wziął pod uwagę system monitoringu gazów medycznych.

Pytanie nr 3

Na pytanie dotyczące minimalnego wyposażenia paneli elektryczno-gazowych Zamawiający odpowiedział: "Szczegółowe wyposażenie paneli elektryczno-gazowych należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowywania projektu technologii". Brak precyzyjnej odpowiedzi skutkuje zawyżaniem cen paneli. Oferenci nie znając preferowanego wyposażenia paneli przyjmą do wyceny taką kwotę, która pozwoli pokryć zakup urządzeń z "bogatym" wyposażeniem, choć takie wcale nie jest potrzebne, a koszty niepotrzebnie pokryje Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że minimalne wyposażenie paneli elektryczno gazowych powinno zawierać:

- gniazdo gazów medycznych o2, AIR, VAC
- gniazda elektryczne
- system przyzywowy
- gniazdo telekomunikacyjne RJ45, RJ11
- oświetlenie nocne
- oświetlenie pacjenta
- gniazda typu DATA, co najmniej dwa
- gniazda zwykłe 230V, co najmniej dwa

Dodatkowo gniazda USB umieścić w ścianie obok panelu 230V

Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SWZ są jej integralną częścią.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, przedłuża termin składania i otwarcia ofert:

1. Termin składania ofert: z **05.02.2025r 08:00 na 07.02.2025r 08:00**
2. Termin otwarcia ofert: z **05.02.2025r 08:05 na 07.02.2025r 08:05**
3. Termin związania ofertą: 08.03.2025r.

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.