

Bełchatów, dn.23.10.2023

DN/DO/DT/TOS. *PW.0683* 2023

**EKO-REGION Sp. z o.o.**  
**97-400 Bełchatów**  
**ul. Bawełniana 18**

dotyczy: określenia parametrów ścieków przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej, z zakładu/instalacji w Bełchatowie przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego


W odpowiedzi na Państwa wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie wyraża zgodę na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej o maksymalnych parametrach:

$Q_{\max/s} = 0,00028 \text{ m}^3/\text{s}$   
 $Q_{\text{śr/d}} = 15 \text{ m}^3/24\text{h}$   
 $Q_{\max/24\text{h}} = 20,5 \text{ m}^3/24\text{h}$   
 $Q_{\max/a} = 4680 \text{ m}^3/\text{rok}$

zgodnie z zasadami i dopuszczalnymi wskaźnikami zanieczyszczeń określonymi w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1757).

Ponadto, określamy dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń dla wprowadzanych ścieków:

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 1. BZT <sub>5</sub>         | 460 mg/l  |
| 2. CHZT                     | 1150 mg/l |
| 3. Zawiesina                | 450 mg/l  |
| 4. Fosfor ogólny            | 15 mg/l   |
| 5. Azot amonowy             | 200 mg/l  |
| 6. Węglowodory ropopochodne | 15 mg/l   |



Zgodę wydaje się dla potrzeb uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Jednocześnie informujemy, że dostarczanie ścieków odbywać się będzie na podstawie umowy.

otrzymują:

1. Adresat
2. DN
3. a/a

WICEPREZES ZARZĄDU  
*mgr Łukasz Janik*

PREZES ZARZĄDU  
*mgr inż. Piotr Pierzchała*

