



Łębork, 13.01.2025 r.

ZP.261.40.2024

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-9f0c4cf7-5d10-4e4f-8ab6-3c3ed4eef247

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na „Modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPS ZOZ w Łęborku – **modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz wiaty dla ambulansów ratunkowych**”. Znak sprawy: ZP-TP/40/24

Działając w oparciu o art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Zamawiający w rozdz. III SWZ opisał, że przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZ ZOZ w Łęborku” – modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz wiaty dla ambulansów ratunkowych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Prosimy zatem o wyjaśnienie jaki sprzęt medyczny jest w ramach niniejszego zamówienia, tzn. czy w zakresie Wykonawcy będzie dostarczenie i montaż jakiegokolwiek sprzętu medycznego?

Odp. W ramach niniejszego postępowania nie jest przewidziane dostarczanie sprzętu medycznego. „Modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZ ZOZ w Łęborku” to tytuł projektu wynikający z umowy o dofinansowanie, którym Zamawiający jest zobowiązany się posługiwać. W Rozdz. III ust. 2 SWZ sprecyzowano, że w skład przedmiotu zamówienia wchodzi zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych opisanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

2. W związku z pytaniem poprzednim: prosimy o wyspecyfikowanie sprzętu medycznego, który Wykonawca w ramach niniejszego zadania powinien dostarczyć i zamontować.

Specyfikacja sprzętu jest ściśle związana z jego kosztami a zatem niezbędna do złożenia rzetelnej i konkurencyjnej oferty.

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie poprzednie informuję, że dostawa sprzętu medycznego nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

3. Prosimy o doprecyzowanie, czy jakiegokolwiek wyposażenie ruchome i nieruchome oraz wbudowane – poza sprzętem medycznym – jest w zakresie Wykonawcy wybranego w niniejszym postępowaniu?

Odp. Przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych opisanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

4. W związku z pytaniem poprzednim: prosimy o wyspecyfikowanie wyposażenia, które Wykonawca powinien dostarczyć i zamontować w ramach zamówienia, prosimy o podanie ilości, wymiarów, materiałów, z których ma być wykonane dostarczone wyposażenie (np. meble, sprzęt agd itp.) Specyfikacja wyposażenia jest ściśle związana z jego kosztami a zatem niezbędna do złożenia rzetelnej i konkurencyjnej oferty. Jeżeli Zamawiający wymaga w niniejszym zamówieniu dostawy i montażu sprzętu medycznego i wyposażenia, o których mowa w pytaniach powyższych, prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o min. 14 dni. Jest to związane z koniecznością zebrania ofert od dostawców i ewentualnych wykonawców.

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytania poprzednie informuję, że przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych opisanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

5. Zamawiający opisał w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, że do jego opracowania wykorzystana została inwentaryzacja budowlana. Prosimy o jej udostępnienie.

Odp. Zamawiający informuje, że dane w zakresie inwentaryzacji budowlanej zostały zawarte na rysunku nr 1 oraz nr 2. Rysunki zostały udostępnione wraz z PFU. Na rysunku nr 1 oznaczono zamiany w zakresie układu funkcjonalnego kolorem pomarańczowym, w pozostałej treści rysunek odpowiada stanowi istniejącemu w zakresie funkcji. Na rysunku nr 2 liniami przerywanymi oznaczono zarys istniejącej wiaty do likwidacji. Rysunki sporządzono w skali opisanej w metrykach rysunków. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego podkłady dwg rzutu parteru budynku głównego w zakresie opracowania, po podpisaniu umowy.

6. Czy Zamawiający posiada koncepcję Technologii modernizowanego obszaru SOR i modernizowanej wiaty ambulansów? Jeśli tak, prosimy o opublikowanie. Rysunki koncepcyjne technologii pozwolą na określenie wymaganych zmian w zakresie np. instalacji SSP, DSO, instalacji przywoławczej, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji gazów medycznych.

Odp. Zamawiający informuje, że tzw. technologia pomieszczeń równoznaczna jest z funkcją pomieszczeń i jest określona na rysunku nr 1 i nr 2 wchodzących w skład koncepcji architektonicznej. Po podpisaniu umowy, Zamawiający udostępni Wykonawcy archiwalną dokumentację budowlaną, w zakresie niezbędnym do wykonania zadania.

7. Prosimy o odpowiedź, czy planowana jest wymiana urządzeń gazów medycznych takich jak panele ściienne, urządzenia wiszące np. mosty oraz czy planowana jest zmiana miejsc poboru gazów medycznych (przez panele czy punkty poboru). Prosimy również o określenie ilości i rodzaju gazów medycznych.

Odp. Co do zasady nie dotyczy. Jedynie w sytuacji kolizji instalacji (o ile wystąpią) z planowanymi otworami drzwiowymi należy zmodyfikować ich przebieg oraz w sytuacji uszkodzenia instalacji przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót budowlanych. Zakres modyfikacji zostanie określony i uzgodniony z Zamawiającym przy sporządzaniu dokumentacji technicznej.

Zatwierdził:

Adam Hoffmann

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych