



URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY

Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

tel. (+48 74) 856 28 70-5, fax. (+48 74) 856 87 21

e-mail: inwestycje@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

LAUREAT KONKURSU



P- 78/VIII/24
WPI.7013.2.2024.AW
/16

Świdnica, dn. 14.08.2024 r.

- Wszyscy Wykonawcy -

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 12



Kościół pw. Św. Stanisława
i Św. Wacława
Katedra Diecezji Świdnickiej

Dotyczy: postępowania nr P-78/VIII/24 o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6”



Kościół Pokoju pw. Św. Trójcy
Wpisany na listę UNESCO

Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), udziela się odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1.:

Prosimy o podanie z jakiego materiału mają być wykonane okna (aluminium, pcv)?

Odpowiedź:

Okna należy wykonać z aluminium lub PVC. Stolarka okienna winna spełniać przede wszystkim wymagania ppoż. zgodnie z dokumentacją projektową i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz spełniać warunki termiczne, zgodnie z audytem energetycznym ich współczynnik przenikania winien wynosić $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Pytanie nr 2.:

Prosimy o podanie z jakiego materiału mają być wykonane drzwi i witryny W1, 0/4, ZWW, ZWZ, wskazane na rysy. nr 8?



Rynek
Wieża ratuszowa



Kamienica „Pod Bykami”

Odpowiedź:

Witryny i drzwi W1, ZWW, ZWZ należy wykonać z aluminium.

Witryna 04 – materiał dowolny z możliwością podziału.

Pytanie nr 3.:

Czy stolarka ppoż. wskazana na rys. nr 8 Lp. 15,21, 22 ma być wykonana z aluminium?

Odpowiedź:

Stolarka okienna powinna przede wszystkim spełniać wymagania ppoż., zgodnie z dokumentacją projektową i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Materiał wykonania jest dowolny.

Pytanie nr 4.:

Z jakiego materiału mają być wykonane drzwi pokazane na rysu. nr 8 Lp. 17,18,19,20?

Odpowiedź:

Stolarka okienna powinna spełniać wymagania ppoż., zgodnie z dokumentacją projektową i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Materiał wykonania jest dowolny.

Pytanie nr 5.:

Z jakiego materiału mają być wykonane parapety wewnętrzne, w przedmiarze podano kamienne projekt nie określa.

Odpowiedź:

Parapety wewnętrzne mają być wykonane z konglomeratu.

Pytanie nr 6.:

Prosimy o zamieszczenie rysunku balustrad stalowych w holu - poz. 37 d.2 przedmiaru robót. Projekt nie opisuje tego elementu. Jak mają być wykonane te elementy?

Odpowiedź:

Istniejące balustrady mają być remontowane, w przypadku nieopłacalności można wymienić na nowe systemowe uzgodnione wcześniej z Inwestorem i Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Pytanie nr 7.:

Prosimy o udostępnienie bardziej szczegółowych informacji odnośnie wymiarów, rodzaju ilości odnośnie takich elementów jak: meble, dla ratowników, kasy, przebieralnie, sanitariaty, sprzęt ratowniczy (poz. 67 i 68 przedmiaru branży budowlanej). Czy inwestor udostępni zestawienie wyposażenia?

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do dokumentu „Specyfikacja wyposażenia kompleksu sportowego”.

Pytanie nr 8.:

Prosimy o podanie bardziej szczegółowych danych i wymagań odnośnie: siatki na linkach na sali gimnastycznej, słupki startowe, drabinki basenowe, tory linowe na basenie.

Odpowiedź:

Siatka na linkach: wielkość oczka: 4,5 x 4,5 mm, grubość siatki: 3mm, linka - grubość 4 mm, ocynkowana, tory linowe - systemowe:

- na linie stalowej (AISI 316) o średnicy 4 mm i przekroju 7/7,
- z naciągami (śruba rzymska) oraz zaczepami do haków,
- elementy stalowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316,
- z ażurowymi krążkami 6"/150 mm z polipropylenu, odpornymi na wodę basenową i na pęknięcie.

Słupki startowe i drabinki zostały opisane w dokumencie „Specyfikacja wyposażenia kompleksu sportowego”.

Pytanie nr 9.:

Czy inwestor ma dokładniejsze opisy odnośnie kurtyn oznaczonych na rys. nr 9 (kurtyna 240 i kurtyna 120)? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź:

Kurtyny z napędem elektrycznym – integracja z systemem SAP.

Pytanie nr 10.:


W związku z tym, że 19.08.2024 to poniedziałek bezpośrednio po długim weekendzie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 2 dni w celu poprawnego skompletowania oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do Modyfikacji nr 2 do SWZ.

Sporządziła: Adrianna Wikiel, 074 856 28 70

DYREKTOR WYDZIAŁU


Joanna Salus



