

Od Dział Dokumentacji Energetycznej

Do **RADEX Obsługa Inwestycji**  
**Radosław Kulerski**  
ul. Dworcowa 25  
86-320 Łasin

Znak RG/92MMD/JK/U/747/2022  
EOP/KD/9/2022/08/01123

Grudziądz, 08 sierpnia 2022 r.

Dot. **Uzgodnienie planu zagospodarowania terenu w związku utwardzeniem terenu przy Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim, dz. nr 92/2 obr. 0024 Wałdowo Szlacheckie, gmina Grudziądz.**

W odpowiedzi do sprawy j. w. informujemy, że trasę przedmiotowej inwestycji uzgodniono pod względem uzbrojenia elektroenergetycznego z uwagami jak niżej:

**OZNACZENIA:**

**linia napowietrzna nN-0,4kV**

1. Prowadzenie robót budowlanych w pobliżu czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.).
2. Pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi nie wolno składować materiałów oraz prowadzić robót sprzętem mechanicznym.
3. Wkreślone linie napowietrzne nN-0,4kV należy nanieść na wszystkie egzemplarze projektu.
4. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
5. Uzgodnienie ważne do dnia **08.08.2024**.

**UWAGA:**

- W przypadkach uszkodzeń lub awarii przedmiotowych linii, koszty napraw i poniesione straty jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Grudziądzu będące efektem tych uszkodzeń podczas wykonywania robót pokrywa ich wykonawca.
- Należy zachować odpowiednie odległości projektowanej nawierzchni z kostki betonowej do istniejących linii napowietrznych nN-0,4kV zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami.

Z poważaniem

*Specjalista  
ds. Technicznych*  
*Artur Warduliński*

Załączniki  
- plan sytuacyjny: 1szt.

Sprawę prowadzi: Jacek Klucznik  
tel. (056) 470 62 89