

DKW.2232.98.2024.AS

Czarne, dn. 12.08.2024 r.

## Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023., poz. 1605), w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 (wariant I - bez negocjacji) na:  
**„Budowa budynku magazynowego w Zakładzie Karnym w Czarnem”**

### ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ Z DNIA 11.08.2024 r.

Działając zgodnie z treścią art. 284 ust. 2. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023., poz. 1605) poniżej udostępniam wraz z odpowiedziami zapytania złożone do wyjaśnienia treści SWZ:

#### Pytanie nr 1:

Bardzo proszę o wskazanie nazw producentów elektronicznych systemów zabezpieczeń, które obecnie są używane w jednostce a które mają być rozbudowane w związku z podaną inwestycją (jakie systemy są obecnie używane w jednostce: VMS, KD, domofony, SSWiN). Ponadto czy Inwestor dopuszcza inne rozwiązania, czy całość ma być rozbudową istniejących systemów?

#### Odpowiedź nr 1:

Systemy elektroniczne systemów zabezpieczeń zaproponowane przy budowie budynku magazynowego w Zakładzie Karnym w Czarnem muszą być kompatybilne z już zainstalowanymi. Na terenie zainstalowane są następujące systemy: system CCTV oparty jest o platformę VDG Sense, kamery marki Hanwha Techwin Wisenet; system KD oparty o platformę iProtect oraz czytniki KD marki Cryptocard; system SSWIN działa na centralach alarmowych Galaxy Dimension 520, a zdarzenia z w/w central wyświetlane są na stanowisku dowodzenia przez oprogramowanie Ifter EQU. Natomiast system domofonowy w budynku magazynu nie jest wymagany.

Dyrektor

Zakładu Karnego w Czarnem