



Kraków, dnia 23 sierpnia 2024r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr NP.26.2.68.24.BT, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie drewnianej nawierzchni, małej architektury oraz iluminacji, związanych z budową Parku Kolejowego pod estakadami kolejowymi na odcinku od ul. Kopernika do ul. Grzegórzeckiej w Krakowie (etap I), na działce 71/2, obręb 52 Śródmieście w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 1:

Prosimy o udostępnienie detalu konstrukcji tarasu drewnianego.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż udostępnia rysunek konstrukcyjny nawierzchni drewnianej o szerokości 1,5 m o nazwie: „zał. 1. do odpowiedzi – rozwiązanie konstrukcyjne nawierzchni drewnianej”, który stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi.

Ponadto Zamawiający informuje, iż rozwiązania konstrukcyjne należy zastosować analogicznie na całej długości biegu nawierzchni drewnianej zlicowanej z poziomem graniczącej nawierzchni bezpiecznej EPDM (zgodnie z projektem). Zgodnie z załączonym rysunkiem należy zastosować warstwę żwiru o grubości 5 cm. W ramach sprostowania, w celu montażu desek z drewna modrzewiowego z konstrukcją stalową, należy użyć wkrętów drewno-stal oraz pomalować profile stalowe na kolor RAL 9004. Należy zastosować deski gładkie z modrzewia europejskiego o wymiarach szer. 140 mm, dł. 1500 - 2400 mm gr. 21 - 27 mm w odstępach co 5 mm w układzie prostopadłym do biegu ścieżki.

Pytanie nr 2:

Prosimy o udostępnienie detalu konstrukcji pergoli i szczegółowych miejsc montażu oświetlenia w pergoli.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, iż udostępnia rysunek konstrukcyjny pergoli o nazwie: „zał. 2. do odpowiedzi – rysunek konstrukcyjny pergoli”, który stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi.

Ponadto Zamawiający informuje, iż należy uwzględnić detal montażu oprawy oświetleniowej w desce wieńczącej strop konstrukcji (Szczegół „2”). Otwory na oprawy oświetleniowe oraz rowki na instalację kablową należy wyfrezować w konstrukcji pergoli.

Pytanie nr 3:

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie rodzaju drewna na elementy małej

architektury ŁAWKA TYP 2 oraz TYP 3.

Na kartach katalogowych wymienione są: Drewno lite: świerk, dąb, drewno tropikalne.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający wskazuje, iż w budowie obiektów małej architektury typu 2 i 3 należy zastosować drewno tropikalne.

Jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ wraz z załącznikami stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.