

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa 20 000 kg polielektrolitu w formie emulsji do mechanicznego odwadniania osadu na zagęszczarkach w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.** nr sprawy: **ZP/5/2024/PL**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.), udziela wyjaśnień.

Treść pytania:

Mając na uwadze znaczny wzrost ceny jednostkowej flokulantów w ostatnich latach oraz duże rozbieżności jakościowe, zwracamy się z wnioskiem o zmianę kryteriów oceny oferty, aby w większym stopniu uwzględniały tak ważne parametry techniczne takie jak dawka, odciek oraz uzyskana sucha masa odwodnionego osadu. Prawidłowy dobór produktu do danego osadu i urządzeń pozwala znacząco redukować zużycie jednostkowe czy uzyskiwać lepsze parametry techniczne.

Proponujemy kryteria:

- 70% - koszt odwodnienia kalkulowany jako cena jednostkowa za kg x dawka flokulantu w kg w przeliczeniu na tonę SM osadu.
- 20% - sucha masa odwodnionego osadu
- 10% - czystość zawiesiny w mg/l

Zmiana będzie bezpośrednio wpływała na wybór najbardziej optymalnej oferty dla nabywcy pod względem całkowitych kosztów zagospodarowania osadu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.