

Powiat Chełmiński
ul. Kolejowa 1
86-200 Chełmno
PZD.272.1.4.2024.KŻ

Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia

Dotyczy: wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) dla postępowania nr PZD.272.1.2024.KŻ, którego przedmiotem jest wykonanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1615C Krusin – Bartlewo – Staw – Bielczyny, na odcinku według kilometrażu drogi od km 0+063,21 do km 3+324,86”.

W dniu 9 lutego 2024 r. do Powiatu Chełmińskiego, w sposób dopuszczony przez Zamawiającego w SWZ, zostało skierowane zapytanie, dotyczące wyżej wymienionego postępowania. Treść zapytania oraz wyjaśnienia przedstawiono poniżej:

1. Prosimy o wskazanie konstrukcji jezdni dla odcinka próbnego.

Wyjaśnienie:

Odcinek próbny dotyczyć będzie warstw nawierzchni i polegać będzie na wykonaniu warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej i warstwy wyrównawczej, a jego powierzchnia wynosić będzie 500 m². Wykonawcę obowiązują zapisy dotyczące odcinków próbnych zawarte w poszczególnych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.

2. Prosimy o informacje, czy Zamawiający wymaga paletyzacji oraz wywozu materiałów z rozbiórki, jeśli tak to prosimy o wskazanie adresu placu składowego.

Wyjaśnienie:

Tak. Wszystkie elementy z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego i jeżeli nadają się do powtórnego wykorzystania, powinny zostać umieszczone i zabezpieczone na paletach oraz przewiezione na koszt Wykonawcy, na składowisko wskazane przez Inspektora nadzoru, zlokalizowane w odległości do 20 km, zgodnie z zapisami pkt 5.2 ST D-01.02.04, stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm do wykonania poboczny zamiast kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/25 mm.

Wyjaśnienie:

Tak.

4. Prosimy o informacje czy Zamawiający uwzględnił w kosztorysie ofertowym przełożenie i regulacje parkingu z kostki brukowej w ilości 243,32m² (od km 2+555,71 do km 2+598,31). Jeśli tak to prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej.

Wyjaśnienie:

Tak. Roboty rozbiórkowe uwzględniono w poz. 8 kosztorysu ofertowego, natomiast roboty nawierzchniowe w poz. 35 kosztorysu ofertowego.

5. Prosimy o wskazanie ilości hydrantów do regulacji (poz.16 kosztorysu ofertowego).

Wyjaśnienie:

Pozycja 16 kosztorysu ofertowego dotyczy regulacji 3 włączów i 1 hydrantu.

Z poważaniem

Zdzisław Gamański

Starosta Chelmiński

(dokument podpisany elektronicznie)