


ROZDZIELNIA RG – ZABUDOWA PARTER



OPIS			P _z [kW]	Oswięd
ZASILANIE z PWP	400	YAKXS 4x70		
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ				
SYGNALIZACJA OBECNOŚCI NAPIĘCIA				
ZASILANIE TPL	400	N2XH-J 5x50		RG/1
TABLICA LICZNIKOWA ADMINISTRACJA	230	YDY 3x4,0		RG/2
GNIAZDO SERWISOWE	230	YDY 3x2,5		RG/3
ZASILANIE DOMOFON	230	YDY 3x2,5		RG/4
OŚWIETLENIE NRUMER POLICYJNY	230	YDY 3x1,5		RG/5
OŚWIETLENIE PIWNICA	230	YDY 3x1,5		RG/6
OŚWIETLENIE KLATKA SCHODOWA	230	YDY 3x1,5		RG/7
OŚWIETLENIE WC	230	YDY 3x1,5		RG/8
REZERWA				RG/9
REZERWA				RG/10

MIEJSCOWE POL. WYRÓWNAWCZE	○
LgY2o6	Ru<10[om]
POL. WYRÓW.INST.WOD.KAN	○
LgY2o6	
POL. WYRÓW.INST.CO.	○
LgY2o6	
SKRZYŃKA RTVSAT OGR.PRZEP.	○
LgY2o6	
	○
	○
	GSW

**PRACOWNIA
PROJEKTOWA**

art

PIOTR LUDWIG
UL. DASZYŃSKIEGO 183
44-100 GLIWICE
karl.precownik@gmail.com
663 776 456

[illegible]