

Powiat Świecki
ul. Gen. J. Hallera 9
86-100 Świecie

PZEA.251.8.2024

Wyjaśnienia na Zapytania Wykonawców
do Specyfikacji Warunków Zamówienia na wykonanie zadania pn.:
„Rozbudowa i termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Świeciu”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (T. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) przekazuje Wykonawcom wyjaśnienia do zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zapytanie nr 6 z dnia 03.07.2024 r.:

„Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy pompy ciepła są przedmiotem oferty?

W opisie projektu technicznego instalacji wodociągowej, kanalizacji brak jest informacji o pompie ciepła.

W opisie projektu architektoniczno-budowlanego w pkt. III analiza technicznych ... pkt 4 są określone jako powietrze/powietrze, sprężarkowe

W STWiORB w pkt 1.3.6. występują również pompy ciepła

W przedmiarach brak jest nakładów dla pompy ciepła”

Odpowiedź Zamawiającego:

W budynku nie będzie montowanych pomp ciepła, będzie zamontowana klimatyzacja, która będzie pełniła także funkcję grzewczą i jest ona uwzględniona jako źródło ciepła w analizie.

Zapytanie nr 7 z dnia 03.07.2024 r.:

„W pozycji 186 kosztorysu nakładczego robót budowlanych zadanie 1 spadowe z poliwęglanu traktowane jest jako materiał Inwestora. Prosimy o potwierdzenie ww.
W pozycji 206 kosztorysu nakładczego robót budowlanych kostka betonowa gr. 6 cm traktowana jest jako materiał Inwestora (z odzysku). Prosimy o potwierdzenie ww.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że:

- 1) wskazane w poz. 186 zadanie z poliwęglanu jest materiałem własnym Inwestora. Zostało zakupione z środków własnych Poradni, czeka tylko na montaż;
- 2) wskazana w poz. 206 kosztorysu nakładczego robót budowlanych kostka betonowa gr. 6 cm jest materiałem Inwestora.

Zapytanie nr 8 z dnia 03.07.2024 r.:

„Prosimy o potwierdzenie, że wizja odbyta w trakcie wcześniejszych (unieważnionych) postępowań będzie zaliczona na poczet niniejszego postępowania.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że wizja lokalna dokonana przy okazji wcześniejszych postępowań, które zostały unieważnione, stanowi spełnienie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Wicestarosta Świecki

Roman Witt