

BZP.271.22.2024.PB

Dębica, dnia 14-05-2024 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na: „**Modernizację zaplecza szatniowo-sanitarnego hali i modernizacja Sali treningowej sportów walki przy ul. Sportowej w Dębicy oraz zaplecza krytej pływalni i lodowiska przy ul. Piłsudskiego w Dębicy**” 2

Gmina Miasta Dębica działając w oparciu o art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.). informuje, iż od Wykonawców wpłynęły zapytania do SWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Pytanie 1:

Dotyczy przedmiaru dla robót branży budowlanej:

W pozycjach 26 d.1 i 27 d.1 ujęty jest montaż płyt gipsowych na gotowym ruszcie. Brak w przedmiarze pozycji obejmujących wykonanie rusztu.

Odpowiedź:

W zakresie niniejszego postępowania wraz z wykonaniem okładzin na sufitach w pozycji 26 d.1 i w pozycji 27 d.1 należy wycenić również wykonanie odpowiednich rusztów.

Pytanie 2:

Poz 40 d.1 - pozycja dotyczy montażu skrzydeł drzwiowych płytowych. Brak jest pozycji obejmujących montaż ościeżnic do tych drzwi. Ponadto w udostępnionej do przetargu dokumentacji brak jest zestawienia stolarki drzwiowej przewidzianej do montażu w ramach tego zamówienia.

Odpowiedź:

W zakresie niniejszego postępowania należy wycenić w pozycji 40 d.1 przedmiaru również dostawę i montaż regulowanych ościeżnic w kolorystyce tej samej co skrzydło drzwiowe. Ponadto Zamawiający załącza rysunek z parametrami stolarki drzwiowej (zestawienie), który określa parametry techniczne rodzajów drzwi, z wyłączeniem wskazanych w nim ilości sztuk. Do wyceny należy przyjąć ilości sztuk stolarki drzwiowej zgodnie z pierwotnie załączonym do przetargu zamiennym rysunkiem rzutu parteru (Rys A1 – zmiany (wykonawczy)).

Pytanie 3:

Proszę o informację czy na obiekcie jest już zamontowana centrala do systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Jeżeli jest to proszę o podanie producenta systemu oraz firmę serwisującą. Dane te są niezbędne w celu dobrania odpowiednich opraw AW i EW i wyceny konfiguracji centrali.

Jeżeli na obiekcie nie ma centrali to proszę uzupełnić przedmiar o dostawę i montaż centrali gdyż obecnie w przedmiarze jest tylko konfiguracja centrali bez jej dostawy.

Odpowiedź:

W budynku hali lodowiska jest zamontowana centrala, która obsługuje obecny system oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne do wykonania w zakresie niniejszego postępowania należy włączyć do istniejącej centrali i skonfigurować całość. System w chwili obecnej jest na gwarancji i serwisuje go Firma Elektromontaż Rzeszów. W obiekcie jest zastosowany system sterowania DATA 2 EASY produkcji TM TECHNOLOGIE.

W związku z odpowiedzią na pytania w postępowaniu Zamawiający zamieszcza następujące dokumenty:

1. Rysunek zestawienie stolarki.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania niosą za sobą konsekwencje wszelkich zmian w udostępnionej dokumentacji przetargowej.

NACZELNIK

Wydziału Infrastruktury Miejskiej
i Inwestycji

mgr inż. Robert Sieradzki

Do zamieszczenia:

- strona internetowa prowadzonego postępowania

Osoba prowadząca sprawę: Mateusz Krajewski, tel. 14 68 38 229; przetargi@umdebica.pl