

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ**

**Dotyczy: "Budowa wewnętrznej drogi gminnej wzdłuż potoku Biały Dunajec w m. Biały Dunajec "**

**Pytanie z dnia 26.08.2024 roku:**

**Odpowiedź na pytanie 1.** Jaką grubość warstwy wiążącej należy przyjąć do wyceny oferty? W Przedmiarze robót grubość warstwy wiążącej jest 6 cm, a w dokumentacji technicznej jest 8 cm.

**Odpowiedź na pytanie 2.** Do wyceny należy przyjąć grubość warstwy zgodną z dokumentacją projektową tj. 8cm.

W załączeniu zamawiający dołącza poprawiony przedmiar robót w którym to w pozycji nr 36 d.4.2. wpisano poprawną grubość warstwy tj. 8 cm


**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert zostaje zmieniony.**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/967753> w myśl ustawy Pzp. na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **29.08.2024 r. do godziny 10:00**

Uprzejmie informuję że w związku ze zmianą terminu składania ofert Zamawiający w załączeniu przedkłada zmienię treści SWZ, oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Z poważaniem

Z up. WÓJTA  
SEKRETARZ GMINY

  
mgr Anna Wypychowska