


#### OZNACZENIA:



proj. oprawa 600x600 do wbudowania  
LED 30W DALI, 4000Lm, MPRM, IP44



proj. kinkiet LED 20W, 2000Lm, SD, IP44



proj. oprawa awaryjna do wbudowania  
np. ONTEC R M1 CT



proj. "2x przycisk światło" p/t 10A/250V IP20



proj. łącznik p/t 10A/250V IP20



proj. ściemniacz LED DALI

#### UWAGI:

1. Wprowadzono oznaczenia obwodów:

3-TOR/xx – zasilanie z sekcji rezerwowej oświetlenia



3-TSR/xx – zasilanie z sekcji rezerwowej siły

3-TUPS/xx – zasilanie z sekcji komputerowej

ISTN. STEROWNIK OŚWIETLA

STEROWNIK OŚWIETLA  
W NOWEJ LOKALIZACJI

TEMAT	REMONT ISTNIEJĄCEGO POMIESZCZENIA NA POTRZEBY PUNKTU PIELĘGNIARSKIEGO Z POKOJEM PRZYGOTOWAWCZYM WRAZ Z REMONTEM ISTNIEJĄCYCH SANITARIATÓW PRZY SALACH CHORYCH NA ODDZIALE SZYBKIEJ DIAGNOSTYKI W SZPITALU IM. ŚW. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE			
ADRES	UL. PRĄDNICKA 80, 31-202 KRAKÓW			
INWESTOR	KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. JANA PAWŁA II UL. PRĄDNICKA 80 31-202 KRAKÓW			
TYTUŁ	RZUT POMIESZCZENIA INSTALACJA OŚWIETLENIA			

modus					ul. Szlak 65.1004. 31-153 Kraków	
					tel. + 48 12 63 11 035 e-mail: biuro@architekci-modus.pl	
Mirosław Macioszek						
PROJEKTOWAŁ			UPRAWNIENIA		PODPIS	
mgr inż. WOJCIECH LISEK			MAP/IE/1502/01			
SPRAWDZIŁ			UPRAWNIENIA		PODPIS	
mgr inż. WOJCIECH BALWIERZ			MAP/IE/0321/01			
ZESPÓŁ					PODPIS	
-			-		-	
ZESPÓŁ					PODPIS	
-			-		-	
BRANZA	DATA	FAZA	SKALA	NR RYSUNKU		
ELEKTRYCZNA	09.2024	PW	1:50	E01		
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO						