



#### OZNACZENIA:

- ⌂ proj. gniazdo P/T 2P+Z 16A/250V
- ⌂ proj. gniazdo DATA P/T 2P+Z 16A/250V
- ⌂ proj. gniazdo RJ45 kat. 6
- ⌂ proj. wypust instalacji 230V (zapas przewodu 2m)
- AD – automat drzwiowy

#### UWAGI:

1. Wprowadzono oznaczenia obwodów:
  - 3-TOR/xx – zasilanie z sekcji rezerwowej oświetlenia
  - 3-TSR/xx – zasilanie z sekcji rezerwowej siły
  - 3-TUPS/xx – zasilanie z sekcji komputerowej

TEMAT	REMONT ISTNIEJĄCEGO POMIESZCZENIA NA POTRZEBY PUNKTU PIELĘGNIARSKIEGO Z POKOJEM PRZYGOTOWAWCZYM WRAZ Z REMONTEM ISTNIEJĄCYCH SANITARIATÓW PRZY SALACH CHORYCH NA ODDZIALE SZYBKIEJ DIAGNOSTYKI W SZPITALU IM. ŚW. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE				
ADRES	UL. PRĄDNICKA 80, 31-202 KRAKÓW				
INWESTOR	KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. JANA PAWŁA II UL. PRĄDNICKA 80 31-202 KRAKÓW				
	TYTUŁ RZUT POMIESZCZENIA INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWCH I SIECI LAN				
	ul. Szlak 65.1004. 31-153 Kraków tel. + 48 12 63 11 035 e-mail: biuro@architekci-modus.pl				
PROJEKTOWAŁ		UPRAWNIENIA		PODPIS	
mgr inż. WOJCIECH LISEK		MAP/IE/1502/01			
SPRAWDZIŁ		UPRAWNIENIA		PODPIS	
mgr inż. WOJCIECH BALWIERZ		MAP/IE/0321/01			
ZESPÓŁ				PODPIS	
-		-			
ZESPÓŁ				PODPIS	
-		-			
BRANZA	DATA	FAZA	SKALA	NR RYSUNKU	
ELEKTRYCZNA	09.2024	PW	1:50	E02	
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO					