

Zamawiający:

Gmina Bobowa, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa

NIP: 738-212-99-65 REGON: 491892050

Strona internetowa postępowania

<https://platformazakupowa.pl/pn/bobowa>

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024, poz. 1320), Gmina Bobowa jako Zamawiający w trybie podstawowym na wykonanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżnej”, informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania odnoszące się do SWZ.

Poniżej Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami

Pytanie 1:

W przedmiarze znajduje się informacja, że podłoga sportowa ma być z nawierzchni poliuretanowej. Rozumiem, iż jest to oczywista omyłka i zgodnie z dokumentacją projektową należy wycenić posadzkę sportową kombi elastyczną z rolowaną wielowarstwową wykładziną sportową PCV na konstrukcji drewnianej, podwójnie legarowanej na podkładkach. Proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wycenić posadzkę sportową kombi elastyczną z rolowaną wielowarstwową wykładziną sportową PCV na konstrukcji drewnianej, podwójnie legarowanej na podkładkach.

Pytanie 2:

Na przekrojach w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze znajduje się informacja, że sufity podwieszane na sali gimnastycznej mają zostać wykonane z wełny drzewnej. W opisie dokumentacji projektowej jest natomiast informacja, że sufity mają być wykonane z wełny kamiennej. Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z przedmiarem i przekrojem A-A sufit na sali gimnastycznej ma być wykonany z paneli akustycznych z wełny drzewnej 60x120cm i 60x60cm o krawędziach fazowanych 5mm ze wszystkich stron, kolor: naturalne drewno, o odporności na uderzenia piłką.

Odpowiedź:

Dopuszcza się wykonanie sufitu akustycznego zarówno z paneli z wełny kamiennej, drzewnej i szklanej. Panele sufitowe wraz z konstrukcją odporne na uderzenia piłką. Kategoria odporności na uderzenia 1A wg normy EN 13964, aneks D (oraz DIN 18 032 cz.3). Należy przewidzieć wykonanie podkonstrukcji pod sufit podwieszany montowany do konstrukcji stalowej dachu.

Niniejsze wyjaśnienia służą interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ.

Zamawiający, jak i wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak i treścią SWZ.