

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa 20 000 kg polielektrolitu w formie emulsji do mechanicznego odwadniania osadu na zagęszczarkach w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.** nr sprawy: **ZP/5/2024/PL**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.), udziela wyjaśnień.

Treść pytania:

W celu wytypowania odpowiedniego środka do testów prosimy o podanie typu zagęszczarki na którym prowadzone jest odwadnianie osadu

Odpowiedź:

Zamawiający posiada dwie zagęszczarki taśmowe Alfa-Laval (numer 611 i 612). Informacje z tabliczki znamionowej:

Produkt: Zagęszczarka taśmowa

Numer: 611 i 612

Wielkość: BT-150

Rok produkcji: 2014

Seria: 37331

