



URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY


Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

tel. (+48 74) 856 28 69, fax. (+48 74) 856 28 00

e-mail: um@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA

P-63/VII/24

WPI.7013.1. 2024.DB/2

Świdnica, dn. 04.07.2024

5

- Wszyscy Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania nr P-63/VII/24 o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy”

Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1650 ze zm.), udziela się odpowiedzi na następujące pytania:

1. Pytanie:

1/ W dniu 28.06.2024 Zamawiający udzielił odpowiedzi: „Centrala Rubic Una nie jest przedmiotem opracowania”, w związku z tym prosimy o wyjaśnienie następujących zapisów i sprecyzowanie zakresu prac koniecznych do realizacji przedmiotu umowy:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia, VI Opis przedmiotu zamówienia, pkt 4.1 b) "zabudowa tablicy do centralnego zasilania i monitoringu oświetlenia awaryjnego",

- Projekt wykonawczy, opis pkt.5 Centralne monitorowanie i zasilanie oświetlenia awaryjnego: w obiekcie nie jest przewidziane centralne zasilanie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych, przewidziane jest tylko centralne monitorowanie tych opraw (centrala Rubic Una wireless),

- w udostępnionym przedmiarze robót „Biblioteka PR.pdf” znajduje się pozycja nr 16: „Zakup, montaż i uruchomienie systemu monitoringu bezprzewodowego opraw ewakuacyjnych”.

W związku z odpowiedzią z dnia 28.06.2024 oraz wykluczającymi się w/w zapisami w dokumentacji przetargowej prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy przedmiotem zamówienia są:

- centralne zasilanie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych,

- monitoring opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego?

Jeżeli przedmiotem zamówienia jest dostawa centrali Rubic Una wireless to ponawiamy pytanie: Prosimy o wskazanie miejsca montażu oraz schematu zasilania centrali Rubic una wireless.

Odp. 1. Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko z dnia 28.06.2024 r.: Centrala Rubic Una nie jest przedmiotem opracowania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. IM a/a

DYREKTOR WYDZIAŁU
Joanna Salus
Joanna Salus

Sporządziła: D.Biowska 74 586 28 69

[Signature]



Katedra Diecezji Świdnickiej



Kościół Pokoju pw. Św. Trójcy
Wpisany na listę UNESCO



Rynek
Wieża ratuszowa



Kamienica „Pod Bykami”